

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口_2024-04-01 00至2024-06-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 00	89.2	500	0.18	√	正常	3.6	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 01	90.9	500	0.36	√	正常	3.1	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 02	97.4	500	0.49	√	正常	3.3	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 03	96.9	500	0.29	√	正常	3.33	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 04	104	500	0.21	√	正常	3.12	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 05	97.4	500	0.49	√	正常	3.08	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 06	97.5	500	0.39	√	正常	2.67	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 07	89.2	500	0.18	√	正常	2.64	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 08	81.1	500	0.41	√	正常	2.99	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 09	64.9	500	0.13	√	正常	3.09	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 10	56.8	500	0.17	√	正常	3.09	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 11	48.7	500	0.24	√	正常	4.58	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 12	48.2	500	0.1	√	正常	4.93	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 13	51.9	500	0.26	√	正常	5.59	45	0.03	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 14	48.7	500	0.15	√	正常	5.01	45	0.02	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 15	49.4	500	0.25	√	正常	4.67	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 16	48.7	500	0.1	√	正常	4.61	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 17	49.3	500	0.15	√	正常	4	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 18	48.7	500	0.24	√	正常	4.2	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 19	48.4	500	0.24	√	正常	4.1	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 20	64.9	500	0.13	√	正常	3.86	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 21	69.8	500	0.21	√	正常	3.3	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 22	71.4	500	0.21	√	正常	3.28	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-01 23	82.8	500	0.75	√	正常	3.31	45	0.03	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 00	89.2	500	0.09	√	正常	2.86	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 01	87.6	500	0	√	正常	2.73	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 02	97.4	500	0.58	√	正常	2.68	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 03	84.4	500	0.34	√	正常	2.57	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 04	61.7	500	0.25	√	正常	2.57	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 05	56.8	500	0.06	√	正常	2.49	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 06	40.6	500	0.04	√	正常	1.79	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 07	48.7	500	0	√	正常	1.52	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 08	38.9	500	0	√	正常	1.45	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 09	34.1	500	0	√	正常	1.44	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 10	16.2	500	0.02	√	正常	1.44	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 11	14.6	500	0	√	正常	2.27	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 12	8.11	500	0	√	正常	2.08	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 13	7.95	500	0	√	正常	2.04	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 14	7.95	500	0	√	正常	2.02	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 15	7.95	500	0	√	正常	2.17	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 16	4.79	500	0	√	正常	2.03	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 17	6.3	500	0	√	正常	1.76	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 18	6.63	500	0	√	正常	1.69	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 19	6.3	500	0	√	正常	1.65	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 20	11	500	0.01	√	正常	1.59	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 21	6.3	500	0.06	√	正常	1.41	45	0.01	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 22	31.5	500	0.06	√	正常	1.95	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-02 23	44.1	500	0.31	√	正常	2.1	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 00	39.4	500	0.28	√	正常	2.14	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 01	50.4	500	0.15	√	正常	2.24	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 02	45.7	500	0.23	√	正常	2.66	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 03	55.1	500	0.44	√	正常	2.56	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 04	58.3	500	0.23	√	正常	2.69	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 05	69.3	500	0.49	√	正常	2.52	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 06	63	500	0.38	√	正常	2.77	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 07	69.3	500	0.21	√	正常	2.66	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 08	69.3	500	0.28	√	正常	2.57	45	0.01	√	正常	4

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 09	69.1	500	0.07	√	正常	2.7	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 10	53.5	500	0	√	正常	2.7	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 11	37.8	500	0	√	正常	2.78	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 12	47.2	500	0	√	正常	2.08	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 13	29.9	500	0	√	正常	1.95	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 14	29	500	0	√	正常	1.69	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 15	22	500	0	√	正常	1.6	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 16	22.6	500	0.09	√	正常	1.54	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 17	29.9	500	0.15	√	正常	1.63	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 18	52	500	0.47	√	正常	1.86	45	0.02	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 19	48.8	500	0.2	√	正常	1.75	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 20	61.4	500	0.31	√	正常	1.81	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 21	53.5	500	0.27	√	正常	1.6	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 22	61.4	500	0.49	√	正常	1.85	45	0.01	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-03 23	61.4	500	0.25	√	正常	1.69	45	0.01	√	正常	4.03
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 00	63	500	0.15	√	正常	1.91	45	0	√	正常	2.38
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 01	69.3	500	0.14	√	正常	1.7	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 02	78.7	500	0.95	√	正常	1.76	45	0.02	√	正常	12
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 03	77.2	500	0.15	√	正常	1.74	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 04	78.1	500	0.16	√	正常	1.72	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 05	85	500	0.6	√	正常	1.66	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 06	84.5	500	0.76	√	正常	1.58	45	0.01	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 07	77.2	500	0.15	√	正常	1.48	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 08	77.2	500	0.15	√	正常	1.52	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 09	69.3	500	0.21	√	正常	1.9	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 10	72.4	500	0.22	√	正常	1.9	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 11	69.3	500	0.55	√	正常	3.86	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 12	69.8	500	0.07	√	正常	3.06	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 13	69.3	500	0.21	√	正常	3.74	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 14	77.2	500	0.62	√	正常	3.05	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 15	69.3	500	0.07	√	正常	2.48	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 16	69.9	500	0.63	√	正常	2.56	45	0.02	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 17	63	500	0	√	正常	2.38	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 18	69.3	500	0	√	正常	2.34	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 19	63	500	0.38	√	正常	2.15	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 20	69.3	500	0.28	√	正常	2.27	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 21	70.2	500	0.42	√	正常	2.03	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 22	83.5	500	0.08	√	正常	2.09	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-04 23	86.6	500	0.52	√	正常	1.84	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 00	92.9	500	0.09	√	正常	2.11	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 01	86.6	500	0.17	√	正常	2.28	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 02	92.9	500	0.65	√	正常	2.28	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 03	92.8	500	0.28	√	正常	2.55	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 04	80.3	500	0.16	√	正常	2.2	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 05	85	500	0.17	√	正常	2.16	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 06	78.7	500	0	√	正常	2.04	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 07	77.2	500	0	√	正常	2.04	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 08	77.2	500	0	√	正常	2.07	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 09	53.5	500	0	√	正常	2.78	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 10	47.2	500	0	√	正常	2.78	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 11	45.7	500	0	√	正常	6.24	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 12	45.7	500	0	√	正常	5.59	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 13	45.4	500	0	√	正常	5.71	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 14	45.7	500	0	√	正常	5.88	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 15	45.4	500	0	√	正常	5.19	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 16	45.7	500	0	√	正常	4.78	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 17	46.1	500	0	√	正常	4.61	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 18	45.7	500	0	√	正常	4.4	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 19	47.2	500	0	√	正常	3.73	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 20	53.5	500	0	√	正常	3.34	45	0	√	正常	0

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 21	54.5	500	0	√	正常	3.24	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 22	53.5	500	0	√	正常	2.97	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-05 23	53.8	500	0	√	正常	2.87	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 00	53.5	500	0	√	正常	2.77	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 01	69.3	500	0	√	正常	2.72	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 02	77.2	500	0	√	正常	2.75	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 03	76.3	500	0	√	正常	2.34	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 04	77.2	500	0	√	正常	2.5	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 05	78.7	500	0	√	正常	2.4	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 06	88.2	500	0.35	√	正常	2.53	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 07	77.2	500	0.08	√	正常	2.14	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 08	77.2	500	0	√	正常	2.46	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 09	45.7	500	0	√	正常	2.28	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 10	45.7	500	0	√	正常	2.28	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 11	29.9	500	0	√	正常	3.91	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 12	30.4	500	0	√	正常	2.59	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 13	36.2	500	0	√	正常	2.23	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 14	28.3	500	0	√	正常	1.75	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 15	26.8	500	0.03	√	正常	1.67	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 16	20.5	500	0.06	√	正常	1.71	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 17	29.9	500	0.12	√	正常	1.79	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 18	42.5	500	0.09	√	正常	2.2	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 19	59.8	500	0.3	√	正常	3.01	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 20	70.9	500	0.14	√	正常	3.31	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 21	77.2	500	0.54	√	正常	3.64	45	0.03	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 22	85	500	0.26	√	正常	3.29	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-06 23	92.9	500	0.47	√	正常	3.9	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 00	96.1	500	0.19	√	正常	4.02	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 01	101	500	0.2	√	正常	3.75	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 02	106	500	0.32	√	正常	3.18	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 03	101	500	0.81	√	正常	3.59	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 04	109	500	0.11	√	正常	4.12	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 05	101	500	0.1	√	正常	3.83	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 06	109	500	0.76	√	正常	3.76	45	0.03	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 07	96.1	500	0.29	√	正常	3.59	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 08	96.1	500	0.58	√	正常	4.34	45	0.03	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 09	97.6	500	0.49	√	正常	5.86	45	0.03	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 10	98.3	500	0.2	√	正常	5.86	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 11	88.2	500	0	√	正常	5.19	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 12	83.5	500	0	√	正常	3.87	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 13	80.3	500	0	√	正常	4.21	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 14	83.5	500	0	√	正常	3.88	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 15	91.3	500	0	√	正常	4.16	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 16	77.2	500	0	√	正常	3.81	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 17	76.9	500	0.08	√	正常	3.52	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 18	75.6	500	0.15	√	正常	3.88	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 19	85	500	0.17	√	正常	3.82	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 20	83.5	500	0.75	√	正常	3.92	45	0.04	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 21	92.9	500	0.19	√	正常	3.98	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 22	93.6	500	0.28	√	正常	3.39	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-07 23	101	500	0.71	√	正常	2.65	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 00	102	500	0.1	√	正常	2.3	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 01	101	500	0.61	√	正常	2.7	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 02	109	500	0.33	√	正常	2.82	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 03	109	500	0.22	√	正常	2.64	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 04	109	500	0.33	√	正常	3.29	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 05	109	500	0.87	√	正常	3.54	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 06	109	500	0	√	正常	3.48	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 07	92.9	500	0	√	正常	3.1	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 08	92.9	500	0	√	正常	3.73	45	0	√	正常	0

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 09	85	500	0	√	正常	3.78	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 10	77.2	500	0	√	正常	3.78	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 11	69.3	500	0	√	正常	4.86	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 12	69.3	500	0	√	正常	4.07	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 13	61.4	500	0	√	正常	3.42	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 14	55.1	500	0	√	正常	3.27	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 15	54.3	500	0.22	√	正常	2.61	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 16	56.7	500	0.11	√	正常	2.78	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 17	77.2	500	0.15	√	正常	3	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 18	85	500	0.26	√	正常	3.06	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 19	97.6	500	0.39	√	正常	2.74	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 20	101	500	0.61	√	正常	2.82	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 21	109	500	0.22	√	正常	2.44	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 22	115	500	0.35	√	正常	2.19	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-08 23	110	500	0.66	√	正常	2.05	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 00	117	500	0.23	√	正常	1.82	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 01	116	500	0.58	√	正常	1.82	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 02	117	500	0.47	√	正常	2	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 03	120	500	0.36	√	正常	2.05	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 04	120	500	0.24	√	正常	2.05	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 05	121	500	0.73	√	正常	3.94	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 06	117	500	0.35	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 07	124	500	0.5	√	正常	2.88	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 08	124	500	0.25	√	正常	2.87	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 09	117	500	0.47	√	正常	3.2	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 10	112	500	0.45	√	正常	3.2	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 11	117	500	0.23	√	正常	4.1	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 12	113	500	0.68	√	正常	4.06	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 13	109	500	0.11	√	正常	4.53	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 14	132	500	0.66	√	正常	4.75	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 15	88.2	500	0.44	√	正常	5.11	45	0.03	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 16	85	500	0.17	√	正常	4.28	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 17	83.5	500	0.17	√	正常	4.24	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 18	85	500	0.26	√	正常	4.2	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 19	84.7	500	0.17	√	正常	3.59	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 20	85	500	0.26	√	正常	3.6	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 21	86.6	500	0.26	√	正常	3.62	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 22	86.8	500	0.35	√	正常	3.46	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-09 23	92.9	500	0.19	√	正常	3.29	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 00	91.3	500	0	√	正常	3.48	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 01	96.1	500	0	√	正常	3.42	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 02	94.5	500	0	√	正常	3.38	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 03	94.9	500	0	√	正常	3.3	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 04	92.9	500	0	√	正常	3.21	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 05	81.9	500	0	√	正常	3.1	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 06	77.2	500	0	√	正常	2.94	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 07	69.3	500	0.14	√	正常	2.85	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 08	69.3	500	0.07	√	正常	3	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 09	45.7	500	0	√	正常	3.04	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 10	29.9	500	0	√	正常	3.04	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 11	22	500	0	√	正常	3.78	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 12	14.2	500	0	√	正常	3.6	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 13	6.3	500	0	√	正常	3.56	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 14	6.55	500	0.01	√	正常	2.98	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 15	6.3	500	0.03	√	正常	2.77	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 16	5.71	500	0.01	√	正常	3.55	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 17	15.7	500	0.05	√	正常	3.57	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 18	22	500	0.04	√	正常	3.79	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 19	29.9	500	0.09	√	正常	3.62	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 20	30.8	500	0.12	√	正常	3.29	45	0.01	√	正常	4

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 21	37.8	500	0.34	√	正常	3.27	45	0.03	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 22	37.5	500	0.04	√	正常	3.45	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-10 23	29.9	500	0.06	√	正常	3.42	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 00	45.7	500	0.14	√	正常	3.27	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 01	40.9	500	0.33	√	正常	3	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 02	45.7	500	0.09	√	正常	3.18	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 03	52	500	0.26	√	正常	3.52	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 04	59.8	500	0.12	√	正常	3.46	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 05	63	500	0.38	√	正常	3.19	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 06	69.3	500	0.28	√	正常	3.44	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 07	69.9	500	0.14	√	正常	3.62	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 08	69.9	500	0.07	√	正常	3.81	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 09	59.8	500	0	√	正常	4.3	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 10	59.8	500	0	√	正常	4.3	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 11	44.1	500	0	√	正常	5.5	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 12	37.8	500	0.04	√	正常	3.58	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 13	29.9	500	0	√	正常	3.15	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 14	22	500	0.09	√	正常	2.37	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 15	21.5	500	0.13	√	正常	2.31	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 16	31.5	500	0.06	√	正常	2.37	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 17	50.4	500	0.25	√	正常	2.38	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 18	48.8	500	0.29	√	正常	2.8	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 19	44.1	500	0.18	√	正常	2.6	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 20	45.7	500	0.05	√	正常	3.16	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 21	53.5	500	0.21	√	正常	3.31	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 22	53.7	500	0.05	√	正常	3.24	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-11 23	50.4	500	0.3	√	正常	3.44	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 00	53.5	500	0.16	√	正常	3.49	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 01	45.7	500	0	√	正常	3.35	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 02	58.3	500	0	√	正常	3.52	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 03	45.7	500	0	√	正常	3.67	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 04	45.9	500	0	√	正常	3.43	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 05	48.8	500	0	√	正常	3.48	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 06	53.5	500	0.11	√	正常	3.67	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 07	54.2	500	0.11	√	正常	3.31	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 08	54.2	500	0.11	√	正常	3.42	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 09	53.5	500	0.11	√	正常	3.84	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 10	53.7	500	0.27	√	正常	4.04	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 11	55.1	500	0.33	√	正常	3.9	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 12	53.5	500	0.05	√	正常	3.71	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 13	53.8	500	0	√	正常	3.96	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 14	53.5	500	0.05	√	正常	4.02	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 15	45.7	500	0	√	正常	3.44	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 16	53.5	500	0	√	正常	3.5	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 17	54.4	500	0	√	正常	3.93	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 18	53.5	500	0	√	正常	3.62	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 19	52.8	500	0	√	正常	3.76	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 20	53.5	500	0	√	正常	3.52	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 21	54.3	500	0	√	正常	3.2	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 22	61.4	500	0.31	√	正常	3.43	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-12 23	53.5	500	0.21	√	正常	3.36	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 00	59.8	500	0.06	√	正常	3.63	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 01	69.3	500	0.14	√	正常	3.46	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 02	85	500	0.17	√	正常	3.57	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 03	85	500	0.26	√	正常	3.2	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 04	91.3	500	0.73	√	正常	3.84	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 05	78.7	500	0.32	√	正常	3.42	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 06	83.5	500	0	√	正常	3.8	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 07	80.3	500	0	√	正常	3.67	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 08	80.3	500	0	√	正常	3.6	45	0	√	正常	0

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 09	69.3	500	0	√	正常	3.65	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 10	70	500	0	√	正常	4.08	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 11	69.3	500	0	√	正常	3.82	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 12	68.3	500	0	√	正常	3.51	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 13	61.4	500	0	√	正常	3.41	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 14	61.7	500	0	√	正常	3.55	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 15	69.3	500	0	√	正常	3.74	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 16	63	500	0	√	正常	3.37	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 17	66.1	500	0	√	正常	3.82	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 18	61.4	500	0	√	正常	3.74	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 19	62.4	500	0	√	正常	3.6	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 20	61.4	500	0	√	正常	3.28	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 21	48.8	500	0	√	正常	3.36	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 22	53.5	500	0.05	√	正常	2.95	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-13 23	50.4	500	0.35	√	正常	3.29	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 00	69.3	500	0	√	正常	3.29	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 01	69.9	500	0.14	√	正常	3.35	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 02	83.5	500	0.5	√	正常	3.4	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 03	74	500	0.37	√	正常	3.52	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 04	89.8	500	0.09	√	正常	3.16	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 05	85	500	0.68	√	正常	3.48	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 06	92.9	500	0	√	正常	3.57	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 07	81.9	500	0.08	√	正常	3.22	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 08	81.9	500	0	√	正常	3.48	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 09	75.6	500	0	√	正常	3.36	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 10	72.4	500	0	√	正常	3.49	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 11	72.9	500	0	√	正常	3.48	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 12	70.9	500	0	√	正常	3.66	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 13	67.7	500	0	√	正常	3.52	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 14	69.3	500	0	√	正常	3.58	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 15	63	500	0.19	√	正常	3.27	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 16	59.8	500	0.24	√	正常	3.59	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 17	61.4	500	0.12	√	正常	3.47	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 18	63	500	0.32	√	正常	3.33	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 19	63.5	500	0.13	√	正常	3.41	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 20	78.7	500	0.16	√	正常	3.69	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 21	83.5	500	0.5	√	正常	3.53	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 22	85	500	0.51	√	正常	3.91	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-14 23	91.3	500	0.27	√	正常	3.42	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 00	92.9	500	0.19	√	正常	3.88	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 01	93.4	500	0.19	√	正常	3.31	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 02	94.5	500	0.76	√	正常	3.62	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 03	99.2	500	0	√	正常	3.31	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 04	97.6	500	0.2	√	正常	3.18	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 05	91.3	500	0.37	√	正常	3.63	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 06	85	500	0.17	√	正常	3.53	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 07	78.7	500	0	√	正常	3.22	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 08	78.7	500	0	√	正常	3.83	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 09	70.9	500	0	√	正常	3.49	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 10	77.2	500	0	√	正常	3.42	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 11	74	500	0	√	正常	3.88	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 12	67.7	500	0	√	正常	3.77	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 13	69.3	500	0	√	正常	3.9	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 14	56.7	500	0.06	√	正常	3.86	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 15	66.1	500	0.4	√	正常	3.97	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 16	64.6	500	0.13	√	正常	3.79	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 17	63.8	500	0.13	√	正常	3.51	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 18	61.4	500	0.18	√	正常	3.54	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 19	63	500	0.19	√	正常	3.76	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 20	62.7	500	0.5	√	正常	3.81	45	0.03	√	正常	8

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 21	77.2	500	0.15	√	正常	3.88	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 22	78.7	500	0.24	√	正常	3.98	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-15 23	83.5	500	0.75	√	正常	3.49	45	0.03	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 00	86.6	500	0.09	√	正常	2.96	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 01	96.1	500	0.58	√	正常	2.79	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 02	96.8	500	0.48	√	正常	2.67	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 03	99.2	500	0.4	√	正常	2.73	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 04	99.2	500	0.1	√	正常	2.73	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 05	99.2	500	0.69	√	正常	4.1	45	0.03	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 06	53	500	0.27	√	正常	3.27	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 07	40.2	500	0.16	√	正常	2.88	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 08	40.2	500	0.04	√	正常	3.5	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 09	28.9	500	0.12	√	正常	3.67	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 10	24.1	500	0.12	√	正常	3.16	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 11	20.9	500	0.04	√	正常	3.66	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 12	21.7	500	0.04	√	正常	3.84	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 13	19.3	500	0.08	√	正常	3.09	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 14	19.3	500	0	√	正常	3.86	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 15	12.9	500	0	√	正常	4.01	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 16	13.2	500	0	√	正常	4.33	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 17	12.9	500	0	√	正常	4.06	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 18	12.8	500	0	√	正常	3.59	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 19	12.9	500	0	√	正常	4.28	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 20	12.2	500	0	√	正常	3.83	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 21	12.9	500	0	√	正常	3.29	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 22	12.2	500	0	√	正常	3.58	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-16 23	12.9	500	0	√	正常	3.24	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 00	12.9	500	0	√	正常	3.54	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 01	12.9	500	0	√	正常	3.4	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 02	13.4	500	0	√	正常	3.16	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 03	12.9	500	0	√	正常	3.09	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 04	11.9	500	0.01	√	正常	3.25	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 05	12.9	500	0.01	√	正常	3.21	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 06	13.1	500	0.07	√	正常	3.39	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 07	6.42	500	0.03	√	正常	3.52	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 08	9.64	500	0.01	√	正常	3.52	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 09	9.64	500	0.03	√	正常	5.04	45	0.02	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 10	9.64	500	0.06	√	正常	5.01	45	0.03	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 11	9.64	500	0.02	√	正常	4.44	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 12	9.64	500	0.03	√	正常	4.35	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 13	39.6	500	0.2	√	正常	4.03	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 14	31.7	500	0.06	√	正常	3.52	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 15	39.6	500	0.28	√	正常	3.54	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 16	40.4	500	0.08	√	正常	3.55	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 17	39.6	500	0.08	√	正常	3.42	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 18	55.4	500	0.22	√	正常	3.28	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 19	57	500	0.29	√	正常	3.76	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 20	63.4	500	0.13	√	正常	3.54	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 21	64.3	500	0.13	√	正常	3.78	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 22	69.7	500	0.07	√	正常	3.16	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-17 23	72.9	500	0	√	正常	3.62	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 00	79.2	500	0	√	正常	3.61	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 01	78.6	500	0.08	√	正常	3.06	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 02	79.2	500	0	√	正常	3.3	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 03	80.8	500	0	√	正常	3.43	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 04	87.1	500	0	√	正常	3.04	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 05	87	500	0.26	√	正常	3.11	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 06	80.8	500	0.24	√	正常	3.06	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 07	63.4	500	0.13	√	正常	3.64	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 08	55.4	500	0.11	√	正常	3.64	45	0.01	√	正常	2

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 09	55.4	500	0.17	√	正常	4.36	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 10	47.5	500	0.1	√	正常	4.16	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 11	47.1	500	0.42	√	正常	4.55	45	0.04	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 12	47.5	500	0.1	√	正常	4.62	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 13	45.9	500	0.14	√	正常	4.09	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 14	47.5	500	0.33	√	正常	4.4	45	0.03	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 15	39.6	500	0.16	√	正常	4.17	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 16	39.3	500	0.04	√	正常	3.95	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 17	39.6	500	0.12	√	正常	3.48	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 18	41.2	500	0.08	√	正常	3.61	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 19	39.6	500	0.12	√	正常	3.56	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 20	45.9	500	0.14	√	正常	3.54	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 21	44.4	500	0.09	√	正常	3.16	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 22	47.5	500	0.05	√	正常	3.56	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-18 23	46.8	500	0	√	正常	3.53	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 00	47.5	500	0.05	√	正常	3.28	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 01	47.7	500	0.24	√	正常	3.49	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 02	39.6	500	0.36	√	正常	3.3	45	0.03	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 03	47.5	500	0.1	√	正常	3.35	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 04	48.5	500	0.19	√	正常	3.13	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 05	47.5	500	0.33	√	正常	3.16	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 06	44.4	500	0.27	√	正常	2.95	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 07	42.8	500	0.09	√	正常	2.75	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 08	41.2	500	0.08	√	正常	2.75	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 09	41.2	500	0.33	√	正常	4.09	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 10	39.6	500	0.12	√	正常	3.72	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 11	40	500	0.32	√	正常	3.63	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 12	39.6	500	0.08	√	正常	3.14	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 13	40.4	500	0.08	√	正常	3.4	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 14	39.6	500	0.08	√	正常	3.28	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 15	40.1	500	0.4	√	正常	3.18	45	0.03	√	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 16	36.4	500	0.04	√	正常	3.13	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 17	47.5	500	0.43	√	正常	3.49	45	0.03	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 18	39.6	500	0.16	√	正常	3.24	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 19	50.7	500	0.05	√	正常	3.54	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 20	57	500	0.29	√	正常	3.61	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 21	63.4	500	0.32	√	正常	3.55	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 22	69.7	500	0.07	√	正常	3.09	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-19 23	71.3	500	0.43	√	正常	3.24	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 00	71.2	500	0.14	√	正常	3.25	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 01	63.4	500	0	√	正常	3.22	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 02	64.1	500	0.06	√	正常	2.88	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 03	55.4	500	0	√	正常	2.99	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 04	63.4	500	0.06	√	正常	2.72	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 05	69.7	500	0	√	正常	2.74	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 06	63.4	500	0.06	√	正常	2.99	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 07	55.4	500	0	√	正常	3.05	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 08	56	500	0.06	√	正常	3.05	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 09	49.1	500	0	√	正常	4.18	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 10	55.4	500	0	√	正常	4.71	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 11	55.9	500	0	√	正常	4.4	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 12	55.4	500	0	√	正常	4.42	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 13	54.5	500	0	√	正常	4.01	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 14	55.4	500	0	√	正常	3.94	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 15	54.9	500	0	√	正常	4.21	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 16	55.4	500	0	√	正常	4.28	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 17	56.2	500	0	√	正常	4.27	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 18	55.4	500	0	√	正常	4.17	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 19	55.3	500	0	√	正常	4.23	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 20	55.4	500	0.06	√	正常	3.18	45	0	√	正常	1

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 21	55.7	500	0.06	√	正常	3.03	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 22	55.4	500	0.28	√	正常	2.82	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-20 23	63.4	500	0.32	√	正常	3.32	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 00	74.5	500	0.3	√	正常	3.53	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 01	85.5	500	0.09	√	正常	3.36	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 02	87.1	500	0.17	√	正常	3.49	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 03	90.3	500	0.27	√	正常	3.41	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 04	87.1	500	0.17	√	正常	3.7	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 05	95	500	1.24	√	正常	3.63	45	0.05	√	正常	13
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 06	95.7	500	0.1	√	正常	3.31	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 07	87.1	500	0.44	√	正常	3.36	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 08	79.2	500	0.16	√	正常	3.36	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 09	71.3	500	0.21	√	正常	4.76	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 10	71.4	500	0.14	√	正常	3.78	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 11	66.5	500	0.2	√	正常	4.53	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 12	60.2	500	0.18	√	正常	3.88	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 13	63.4	500	0.76	√	正常	4.56	45	0.05	√	正常	12
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 14	62.5	500	0.06	√	正常	4.73	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 15	79.2	500	0.4	√	正常	4.55	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 16	71.3	500	0.43	√	正常	4.43	45	0.03	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 17	77.6	500	0.08	√	正常	4.4	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 18	71.3	500	0.29	√	正常	4.32	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 19	71.9	500	0.14	√	正常	3.66	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 20	63.4	500	0.44	√	正常	4.11	45	0.03	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 21	55.4	500	0.44	√	正常	3.87	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 22	69.7	500	0.07	√	正常	3.46	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-21 23	74.5	500	0.37	√	正常	3.32	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 00	71.3	500	0.29	√	正常	3.07	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 01	70.4	500	0.21	√	正常	2.76	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 02	63.4	500	0	√	正常	2.55	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 03	71.3	500	0	√	正常	2.28	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 04	69.7	500	0	√	正常	2.21	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 05	66.5	500	0.2	√	正常	2.34	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 06	63.4	500	0	√	正常	2.2	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 07	66.5	500	0	√	正常	2.19	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 08	63.4	500	0	√	正常	2.19	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 09	58.6	500	0	√	正常	3.59	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 10	63.4	500	0	√	正常	3.81	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 11	61.8	500	0	√	正常	2.85	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 12	65	500	0	√	正常	3.04	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 13	50.7	500	0	√	正常	3.3	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 14	63.4	500	0	√	正常	2.86	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 15	64	500	0.26	√	正常	2.72	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 16	63.4	500	0.25	√	正常	2.53	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 17	55.4	500	0.11	√	正常	2.99	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 18	69.7	500	0.35	√	正常	3.27	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 19	57	500	0.29	√	正常	3.69	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 20	65	500	0.33	√	正常	3.69	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 21	71.3	500	0.14	√	正常	4.35	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 22	70.7	500	0.28	√	正常	4.16	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-22 23	87.1	500	0.26	√	正常	3.91	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 00	88.7	500	0.18	√	正常	4.47	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 01	95	500	0.29	√	正常	4.25	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 02	103	500	0.82	√	正常	4.09	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 03	101	500	0.51	√	正常	4.02	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 04	101	500	0.1	√	正常	4.02	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 05	101	500	0	√	正常	4.65	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 06	33	500	0.07	√	正常	3.97	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 07	18.1	500	0.02	√	正常	3.29	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 08	19	500	0	√	正常	3.29	45	0	√	正常	0

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 09	18.1	500	0	√	正常	4.23	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 10	9.9	500	0.01	√	正常	3.43	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 11	10.4	500	0	√	正常	3.11	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 12	4.27	500	0	√	正常	3	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 13	9.9	500	0	√	正常	3.19	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 14	36.3	500	0	√	正常	3.16	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 15	36.3	500	0.15	√	正常	2.73	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 16	36.3	500	0.04	√	正常	3.04	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 17	24.7	500	0.05	√	正常	3.09	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 18	5.99	500	0.02	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 19	8.25	500	0.07	√	正常	2.68	45	0.02	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 20	9.9	500	0.01	√	正常	2.64	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 21	23.1	500	0.05	√	正常	3.01	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 22	23.8	500	0.07	√	正常	2.75	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-23 23	31.3	500	0.22	√	正常	2.81	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 00	39.6	500	0.08	√	正常	2.91	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 01	41.2	500	0.25	√	正常	2.68	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 02	42.9	500	0.17	√	正常	2.74	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 03	44.5	500	0.04	√	正常	2.6	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 04	51.1	500	0.31	√	正常	2.56	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 05	51.7	500	0.05	√	正常	2.66	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 06	56.1	500	0.06	√	正常	2.51	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 07	18.1	500	0.02	√	正常	2.76	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 08	4.17	500	0	√	正常	2.76	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 09	5.05	500	0	√	正常	3.31	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 10	3.49	500	0	√	正常	3.38	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 11	5.55	500	0	√	正常	2.48	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 12	5.36	500	0	√	正常	2.19	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 13	4.14	500	0	√	正常	2.04	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 14	3.65	500	0	√	正常	1.83	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 15	3.2	500	0	√	正常	1.77	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 16	5.77	500	0	√	正常	1.78	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 17	4.02	500	0.01	√	正常	1.73	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 18	4.31	500	0.01	√	正常	1.9	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 19	3.83	500	0.01	√	正常	2.19	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 20	4.31	500	0.03	√	正常	2.5	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 21	3.84	500	0.01	√	正常	2.52	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 22	9.9	500	0.05	√	正常	2.54	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-24 23	10.4	500	0.04	√	正常	2.72	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 00	26.4	500	0.05	√	正常	2.87	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 01	6.6	500	0.03	√	正常	2.85	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 02	26.4	500	0.11	√	正常	2.72	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 03	28	500	0.17	√	正常	2.78	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 04	31.3	500	0.09	√	正常	2.82	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 05	24.7	500	0	√	正常	2.62	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 06	18.1	500	0	√	正常	2.42	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 07	9.9	500	0	√	正常	2.67	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 08	3.9	500	0	√	正常	2.67	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 09	3.9	500	0	√	正常	5.08	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 10	3.9	500	0	√	正常	4.58	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 11	3.9	500	0	√	正常	4.64	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 12	56.1	500	0	√	正常	4.56	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 13	57.7	500	0.06	√	正常	3.25	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 14	54.4	500	0.16	√	正常	3.68	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 15	132	500	0.66	√	正常	3.58	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 16	57.7	500	0.12	√	正常	3.81	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 17	57.2	500	0.11	√	正常	3.84	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 18	54.4	500	0.11	√	正常	3.02	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 19	49.5	500	0.15	√	正常	2.75	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 20	51.1	500	0.05	√	正常	2.82	45	0	√	正常	1

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 21	49.5	500	0	√	正常	2.8	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 22	49	500	0	√	正常	2.31	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-25 23	49.5	500	0.35	√	正常	2.33	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 00	54.4	500	0	√	正常	2.31	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 01	49.5	500	0.25	√	正常	2.37	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 02	51.1	500	0.15	√	正常	2.45	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 03	49.5	500	0.15	√	正常	2.85	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 04	50.1	500	0.15	√	正常	2.66	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 05	44.5	500	0.36	√	正常	2.72	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 06	49.5	500	0.15	√	正常	3.01	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 07	48.8	500	0.2	√	正常	2.95	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 08	48.8	500	0.15	√	正常	2.95	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 09	34.6	500	0.07	√	正常	4.18	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 10	42.9	500	0.43	√	正常	3.6	45	0.04	√	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 11	41.2	500	0	√	正常	3.33	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 12	46.2	500	0.09	√	正常	3	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 13	44.5	500	0.27	√	正常	3.23	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 14	36.3	500	0.04	√	正常	2.54	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 15	41.2	500	0.04	√	正常	2.42	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 16	41.2	500	0	√	正常	2.55	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 17	33	500	0.03	√	正常	2.38	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 18	41.2	500	0	√	正常	2.33	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 19	40.8	500	0	√	正常	2.26	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 20	41.2	500	0	√	正常	2.19	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 21	40.5	500	0	√	正常	2.15	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 22	41.2	500	0	√	正常	2.05	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-26 23	41.1	500	0	√	正常	2.22	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 00	41.2	500	0	√	正常	2.27	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 01	41.1	500	0.04	√	正常	2.66	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 02	33	500	0	√	正常	2.82	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 03	29.7	500	0	√	正常	2.72	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 04	24.7	500	0	√	正常	2.54	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 05	24	500	0	√	正常	2.59	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 06	24.7	500	0	√	正常	2.43	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 07	18.1	500	0	√	正常	2.57	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 08	18.1	500	0	√	正常	2.57	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 09	8.25	500	0	√	正常	2.75	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 10	8.54	500	0.02	√	正常	2.62	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 11	11.5	500	0.02	√	正常	2.83	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 12	23.1	500	0.19	√	正常	2.8	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 13	33	500	0.03	√	正常	3.32	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 14	33.1	500	0.07	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 15	34.6	500	0.24	√	正常	3.58	45	0.03	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 16	41.2	500	0.08	√	正常	3.66	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 17	42.1	500	0.3	√	正常	3.54	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 18	41.2	500	0.04	√	正常	3.71	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 19	57.7	500	0.29	√	正常	3.83	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 20	66	500	0.13	√	正常	3.64	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 21	82.5	500	0.5	√	正常	3.58	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 22	82.6	500	0.17	√	正常	3.72	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-27 23	84.1	500	0.51	√	正常	3.56	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 00	82.5	500	0.25	√	正常	3.15	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 01	85.8	500	0.17	√	正常	3.3	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 02	82.5	500	0.5	√	正常	3.52	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 03	66	500	0	√	正常	2.98	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 04	65.3	500	0	√	正常	3.35	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 05	72.6	500	0	√	正常	3.18	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 06	66	500	0	√	正常	3.24	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 07	64.3	500	0	√	正常	3.52	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 08	64.3	500	0	√	正常	3.52	45	0	√	正常	0

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 09	61	500	0	√	正常	4.16	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 10	57.7	500	0	√	正常	3.96	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 11	57.7	500	0	√	正常	3.64	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 12	62.7	500	0	√	正常	3.62	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 13	66	500	0	√	正常	3.59	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 14	64.3	500	0	√	正常	3.47	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 15	62.7	500	0	√	正常	2.97	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 16	57.7	500	0	√	正常	3.6	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 17	66	500	0	√	正常	3.56	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 18	59.4	500	0.12	√	正常	3.41	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 19	72.6	500	0.36	√	正常	3.1	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 20	85.8	500	0.26	√	正常	3.24	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 21	94	500	0.38	√	正常	2.88	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 22	107	500	0.54	√	正常	3.31	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-28 23	108	500	0.32	√	正常	3.14	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 00	111	500	0.33	√	正常	3.13	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 01	115	500	0.12	√	正常	2.93	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 02	116	500	0.81	√	正常	2.89	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 03	114	500	0.23	√	正常	3.08	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 04	115	500	0.23	√	正常	2.86	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 05	115	500	0.81	√	正常	2.79	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 06	115	500	0.23	√	正常	2.78	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 07	106	500	0.32	√	正常	2.63	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 08	106	500	0.84	√	正常	2.63	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 09	82.5	500	0.17	√	正常	3.61	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 10	72.6	500	0.15	√	正常	3.24	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 11	74.2	500	0.22	√	正常	3.27	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 12	73.4	500	0.29	√	正常	3.26	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 13	70.9	500	0.07	√	正常	3.18	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 14	62.7	500	0.06	√	正常	3.41	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 15	72.6	500	0	√	正常	3.31	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 16	72.9	500	0.07	√	正常	3.42	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 17	69.3	500	0	√	正常	3.36	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 18	70.9	500	0	√	正常	3.32	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 19	70	500	0	√	正常	2.99	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 20	74.2	500	0	√	正常	2.72	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 21	74.8	500	0	√	正常	2.9	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 22	74.2	500	0	√	正常	2.94	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-29 23	73.5	500	0	√	正常	2.51	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 00	74.2	500	0.07	√	正常	2.73	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 01	73.3	500	0	√	正常	2.62	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 02	72.6	500	0	√	正常	2.68	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 03	66	500	0	√	正常	2.65	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 04	66.2	500	0	√	正常	2.5	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 05	66	500	0	√	正常	2.4	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 06	65.3	500	0.07	√	正常	2.5	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 07	57.7	500	0.12	√	正常	2.3	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 08	57.7	500	0.4	√	正常	2.3	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 09	57.2	500	0.06	√	正常	3.38	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 10	61	500	0.31	√	正常	3.07	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 11	72.6	500	0.15	√	正常	3.53	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 12	66	500	0.26	√	正常	3.42	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 13	72.6	500	0	√	正常	3.48	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 14	16.5	500	0	√	正常	3.52	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 15	42.9	500	0.17	√	正常	4.27	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 16	41.2	500	0.08	√	正常	3.77	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 17	33	500	0.13	√	正常	3.68	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 18	41.2	500	0.04	√	正常	4.02	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 19	57.7	500	0.23	√	正常	4.04	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 20	66	500	0.26	√	正常	3.63	45	0.01	√	正常	4

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 21	74.2	500	0.22	√	正常	3.63	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 22	84.1	500	0.67	√	正常	3.67	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-04-30 23	82.5	500	0.25	√	正常	3.52	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 00	79.2	500	0.4	√	正常	3.52	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 01	90.7	500	0.09	√	正常	4.77	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 02	82.5	500	0.08	√	正常	3.85	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 03	90.7	500	0.27	√	正常	3.09	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 04	91.3	500	0.91	√	正常	3.18	45	0.03	√	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 05	95.7	500	0.19	√	正常	3.06	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 06	87.4	500	0.09	√	正常	3.2	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 07	79.2	500	0.63	√	正常	3.18	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 08	79.2	500	0.24	√	正常	3.18	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 09	56.1	500	0	√	正常	5.17	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 10	49.5	500	0	√	正常	4.62	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 11	41.2	500	0	√	正常	3.51	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 12	40.7	500	0	√	正常	4.05	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 13	41.2	500	0	√	正常	3.7	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 14	34.6	500	0	√	正常	3.57	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 15	34.6	500	0	√	正常	3.56	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 16	33	500	0.07	√	正常	3.7	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 17	33.7	500	0.07	√	正常	3.49	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 18	33	500	0.1	√	正常	3.22	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 19	49.5	500	0.2	√	正常	3.77	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 20	56.1	500	0.28	√	正常	3.74	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 21	66	500	0.13	√	正常	3.55	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 22	65.7	500	0.59	√	正常	3.74	45	0.03	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-01 23	74.2	500	0.3	√	正常	3.59	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 00	82.5	500	0.17	√	正常	3.61	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 01	80.8	500	0.4	√	正常	3.47	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 02	89.1	500	0.36	√	正常	3.54	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 03	82.5	500	0.17	√	正常	2.91	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 04	95.7	500	0.38	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 05	80.8	500	0	√	正常	3.18	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 06	66	500	0	√	正常	2.99	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 07	52.8	500	0	√	正常	3.16	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 08	52.8	500	0	√	正常	3.16	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 09	33	500	0	√	正常	3.32	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 10	28	500	0	√	正常	2.6	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 11	23.1	500	0	√	正常	2.84	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 12	24.7	500	0	√	正常	2.63	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 13	23.9	500	0	√	正常	2.55	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 14	24.7	500	0	√	正常	2.42	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 15	19.8	500	0	√	正常	2.38	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 16	18.1	500	0	√	正常	2.37	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 17	19.8	500	0.02	√	正常	2.3	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 18	23.1	500	0.05	√	正常	2.37	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 19	49.5	500	0.15	√	正常	2.98	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 20	57.7	500	0.35	√	正常	3.13	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 21	74.2	500	0.15	√	正常	3.47	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 22	73.6	500	0.15	√	正常	3.52	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-02 23	82.5	500	0.83	√	正常	3.4	45	0.03	√	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 00	74.2	500	0.07	√	正常	2.98	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 01	59.4	500	0.36	√	正常	3	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 02	57.7	500	0.06	√	正常	3.05	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 03	52.8	500	0	√	正常	3.25	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 04	54.4	500	0	√	正常	2.98	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 05	49.5	500	0	√	正常	2.49	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 06	52.8	500	0	√	正常	2.86	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 07	44.5	500	0	√	正常	2.99	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 08	44.5	500	0	√	正常	2.99	45	0	√	正常	0

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 09	46.2	500	0	√	正常	4.82	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 10	39.6	500	0	√	正常	4.62	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 11	41.2	500	0	√	正常	4.29	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 12	36.3	500	0	√	正常	3.93	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 13	37.9	500	0	√	正常	3.61	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 14	36.3	500	0	√	正常	3.4	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 15	41.2	500	0	√	正常	3.18	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 16	37.9	500	0	√	正常	3.32	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 17	33	500	0	√	正常	3.2	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 18	33.8	500	0	√	正常	3.23	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 19	33	500	0	√	正常	3	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 20	34.6	500	0	√	正常	3.07	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 21	16.5	500	0.03	√	正常	3.1	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 22	49.5	500	0.1	√	正常	2.95	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-03 23	59.4	500	0.42	√	正常	2.63	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 00	74.2	500	0.15	√	正常	2.68	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 01	82.5	500	0.66	√	正常	2.54	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 02	74.2	500	0.22	√	正常	2.42	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 03	75.9	500	0.38	√	正常	2.2	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 04	85.8	500	0.43	√	正常	1.95	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 05	80.8	500	0.32	√	正常	2.04	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 06	89.1	500	0.18	√	正常	2.44	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 07	82.5	500	0	√	正常	2.33	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 08	82.5	500	0	√	正常	2.33	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 09	41.2	500	0	√	正常	3.02	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 10	33	500	0	√	正常	2.4	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 11	37.9	500	0	√	正常	2.02	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 12	26.4	500	0	√	正常	2.05	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 13	24.7	500	0	√	正常	1.9	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 14	23.1	500	0.02	√	正常	1.85	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 15	24.7	500	0.02	√	正常	1.84	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 16	25.7	500	0.05	√	正常	2.12	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 17	57.7	500	0.12	√	正常	3.16	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 18	59.4	500	0.12	√	正常	3.23	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 19	82.5	500	0.33	√	正常	3.56	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 20	79.2	500	0.55	√	正常	3.81	45	0.03	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 21	90.7	500	0.18	√	正常	3.78	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 22	99	500	0.2	√	正常	3.84	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-04 23	99.6	500	0.1	√	正常	3.06	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 00	95.7	500	0	√	正常	3.69	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 01	99	500	0	√	正常	3.35	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 02	101	500	0.2	√	正常	3.43	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 03	104	500	0.21	√	正常	3.58	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 04	102	500	1.12	√	正常	3.53	45	0.04	√	正常	11
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 05	99	500	0.1	√	正常	3.09	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 06	82.5	500	0.25	√	正常	2.79	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 07	74.2	500	0.45	√	正常	2.92	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 08	74.2	500	0.22	√	正常	2.92	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 09	73.9	500	0.22	√	正常	4.01	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 10	66	500	0.46	√	正常	3.5	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 11	65.6	500	0	√	正常	3.42	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 12	56.1	500	0.22	√	正常	3.39	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 13	57.7	500	0	√	正常	3.58	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 14	57.8	500	0	√	正常	3.75	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 15	56.1	500	0	√	正常	3.58	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 16	57.7	500	0	√	正常	3.68	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 17	58.4	500	0	√	正常	3.58	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 18	62.7	500	0	√	正常	3.5	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 19	66	500	0	√	正常	3.33	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 20	66.2	500	0.07	√	正常	3.06	45	0	√	正常	1

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 21	66	500	0.13	√	正常	3.23	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 22	72.6	500	0.29	√	正常	3.26	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-05 23	82.5	500	0.33	√	正常	2.8	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 00	82.8	500	0.17	√	正常	2.92	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 01	99	500	0.1	√	正常	2.92	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 02	98.2	500	0.79	√	正常	3.28	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 03	106	500	0.21	√	正常	3.3	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 04	107	500	0.21	√	正常	3.51	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 05	108	500	0.87	√	正常	3.11	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 06	104	500	0.31	√	正常	3.15	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 07	92.4	500	0.19	√	正常	2.98	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 08	92.4	500	0.19	√	正常	2.98	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 09	66	500	0.2	√	正常	4.05	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 10	65.5	500	0.2	√	正常	4.02	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 11	59.4	500	0.18	√	正常	3.77	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 12	57.7	500	0	√	正常	3.96	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 13	59.4	500	0	√	正常	3.35	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 14	57.7	500	0	√	正常	3.88	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 15	58.5	500	0	√	正常	3.62	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 16	57.7	500	0	√	正常	3.7	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 17	61	500	0	√	正常	3.61	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 18	57.7	500	0	√	正常	3.68	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 19	56.8	500	0.06	√	正常	3.95	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 20	59.4	500	0.24	√	正常	3.7	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 21	74.2	500	0.22	√	正常	3.58	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 22	90.7	500	0.36	√	正常	3.44	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-06 23	99	500	0.5	√	正常	3.38	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 00	99.1	500	0.1	√	正常	3.33	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 01	99	500	0.1	√	正常	3.12	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 02	106	500	0.84	√	正常	3.36	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 03	107	500	0.21	√	正常	3.36	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 04	107	500	0.75	√	正常	3.17	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 05	106	500	0.32	√	正常	2.87	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 06	82.5	500	0	√	正常	3.19	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 07	74.2	500	0	√	正常	3.18	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 08	74.2	500	0	√	正常	3.18	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 09	67.6	500	0	√	正常	5.05	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 10	66	500	0	√	正常	4.23	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 11	72.6	500	0	√	正常	3.77	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 12	57.7	500	0	√	正常	3.71	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 13	72.6	500	0	√	正常	3.2	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 14	49.5	500	0	√	正常	3.53	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 15	42.9	500	0	√	正常	3.29	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 16	49.5	500	0	√	正常	3.56	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 17	48.9	500	0.1	√	正常	3.63	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 18	46.2	500	0.19	√	正常	3.42	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 19	46.2	500	0.19	√	正常	3.21	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 20	46.2	500	0.34	√	正常	2.89	45	0.02	√	正常	7.27
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 21	48.6	500	0.11	√	正常	2.69	45	0.01	√	正常	2.22
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 22	54.9	500	0.33	√	正常	2.22	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-07 23	59.6	500	0.06	√	正常	2.12	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 00	62.7	500	0.25	√	正常	2.12	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 01	58	500	0.41	√	正常	3.3	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 02	64.3	500	0.13	√	正常	2.65	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 03	47.1	500	0.09	√	正常	2.4	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 04	51.8	500	0.05	√	正常	2.43	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 05	45.5	500	0.18	√	正常	2.3	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 06	39.2	500	0	√	正常	2.32	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 07	31.4	500	0.03	√	正常	2.69	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 08	31.4	500	0	√	正常	2.69	45	0	√	正常	0

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 09	31.4	500	0	√	正常	4.61	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 10	31.4	500	0	√	正常	4.35	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 11	25.4	500	0	√	正常	3.78	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 12	25.8	500	0	√	正常	3.46	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 13	23.8	500	0	√	正常	3.26	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 14	24.7	500	0	√	正常	3.16	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 15	33.3	500	0	√	正常	3.31	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 16	28.6	500	0	√	正常	3.12	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 17	25.4	500	0.03	√	正常	3.04	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 18	30.2	500	0.09	√	正常	3.5	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 19	52.4	500	0.21	√	正常	3.38	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 20	47.6	500	0.29	√	正常	3.09	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 21	57.1	500	0.17	√	正常	2.63	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 22	47.6	500	0.19	√	正常	2.44	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-08 23	58.7	500	0.18	√	正常	2.64	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 00	63.5	500	0.13	√	正常	2.61	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 01	62.9	500	0.19	√	正常	3.13	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 02	63.5	500	0.13	√	正常	2.96	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 03	65.1	500	0.52	√	正常	2.99	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 04	57.1	500	0	√	正常	2.98	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 05	47.6	500	0.1	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 06	50.8	500	0.15	√	正常	2.91	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 07	33.3	500	0.07	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 08	33.3	500	0.07	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 09	25.4	500	0	√	正常	4.63	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 10	31.7	500	0	√	正常	4.05	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 11	23.8	500	0	√	正常	3.52	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 12	23.2	500	0	√	正常	3.48	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 13	17.5	500	0	√	正常	2.83	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 14	15.9	500	0	√	正常	2.62	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 15	15.2	500	0	√	正常	2.32	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 16	7.94	500	0	√	正常	2.3	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 17	7.16	500	0	√	正常	2.04	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 18	7.94	500	0.02	√	正常	2.14	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 19	14.3	500	0.03	√	正常	2.29	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 20	31.7	500	0.19	√	正常	2.68	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 21	39.7	500	0.16	√	正常	2.57	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 22	55.6	500	0.11	√	正常	2.79	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-09 23	58.7	500	0.35	√	正常	3.14	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 00	63.5	500	0.13	√	正常	3.19	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 01	68.3	500	0.34	√	正常	2.91	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 02	63.5	500	0.06	√	正常	3.5	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 03	63	500	0.25	√	正常	2.97	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 04	63.5	500	0.32	√	正常	3.41	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 05	62.5	500	0.19	√	正常	3.21	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 06	63.5	500	0.06	√	正常	3.19	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 07	47.6	500	0	√	正常	2.81	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 08	47.6	500	0	√	正常	2.81	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 09	19	500	0	√	正常	3.04	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 10	9.52	500	0	√	正常	2.32	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 11	7.94	500	0	√	正常	2.23	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 12	7.45	500	0	√	正常	2.05	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 13	6.35	500	0	√	正常	1.88	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 14	7.94	500	0	√	正常	1.92	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 15	6.35	500	0	√	正常	1.79	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 16	6.41	500	0	√	正常	1.74	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 17	4.7	500	0	√	正常	1.82	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 18	5.72	500	0.01	√	正常	1.78	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 19	15.9	500	0.08	√	正常	2.29	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 20	31.7	500	0.06	√	正常	2.72	45	0.01	√	正常	2

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 21	47.6	500	0.1	√	正常	3	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 22	47.2	500	0.14	√	正常	3.3	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-10 23	54	500	0.43	√	正常	3.41	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 00	63.5	500	0.06	√	正常	3.54	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 01	61.9	500	0.37	√	正常	3.4	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 02	55.6	500	0.11	√	正常	3.55	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 03	63.5	500	0.19	√	正常	3.46	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 04	63.6	500	0.25	√	正常	3.4	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 05	63.5	500	0.19	√	正常	3.44	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 06	63.7	500	0.13	√	正常	3.44	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 07	63.5	500	0.06	√	正常	3.45	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 08	63.5	500	0	√	正常	3.45	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 09	23.8	500	0	√	正常	3.1	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 10	11.1	500	0	√	正常	2.72	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 11	6.35	500	0.01	√	正常	2.2	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 12	6.4	500	0.03	√	正常	2.63	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 13	23.8	500	0.14	√	正常	3.94	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 14	30.2	500	0.06	√	正常	3.49	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 15	28.6	500	0.14	√	正常	3.73	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 16	33.3	500	0.03	√	正常	3.47	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 17	31.7	500	0.06	√	正常	3.59	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 18	39.7	500	0.12	√	正常	3.3	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 19	31.7	500	0.25	√	正常	3.24	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 20	39.7	500	0.04	√	正常	3.19	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 21	39.2	500	0	√	正常	3.12	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 22	39.7	500	0.24	√	正常	3.17	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-11 23	47.6	500	0.38	√	正常	2.76	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 00	46	500	0.05	√	正常	2.86	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 01	47.6	500	0.05	√	正常	2.64	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 02	48.4	500	0.1	√	正常	2.64	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 03	47.6	500	0.43	√	正常	2.42	45	0.02	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 04	63.5	500	0	√	正常	2.66	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 05	68.3	500	0.41	√	正常	2.71	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 06	66.7	500	0.13	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 07	47.6	500	0.14	√	正常	2.61	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 08	47.6	500	0.43	√	正常	2.61	45	0.02	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 09	47.9	500	0.1	√	正常	4.34	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 10	47.6	500	0.1	√	正常	3.67	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 11	38.1	500	0.34	√	正常	3.05	45	0.03	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 12	34.9	500	0.07	√	正常	2.38	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 13	39.7	500	0.2	√	正常	2.25	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 14	40.3	500	0.08	√	正常	2.35	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 15	39.7	500	0.24	√	正常	2.3	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 16	39.5	500	0.2	√	正常	2.14	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 17	44.4	500	0.04	√	正常	2.2	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 18	41.3	500	0.12	√	正常	2.11	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 19	47.6	500	0.14	√	正常	2.42	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 20	41.3	500	0.21	√	正常	1.96	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 21	41.1	500	0.04	√	正常	2.25	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 22	44.4	500	0	√	正常	1.89	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-12 23	39.7	500	0	√	正常	1.99	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 00	47.6	500	0	√	正常	1.93	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 01	46.8	500	0.14	√	正常	1.74	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 02	47.6	500	0.19	√	正常	1.82	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 03	63.5	500	0.19	√	正常	1.98	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 04	71.4	500	0.43	√	正常	2.32	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 05	74.6	500	0.22	√	正常	2.64	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 06	63.5	500	0.13	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 07	55.6	500	0.11	√	正常	2.87	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 08	55.6	500	0.11	√	正常	2.87	45	0.01	√	正常	2

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 09	47.6	500	0.14	√	正常	3.82	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 10	39.7	500	0.28	√	正常	3.76	45	0.03	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 11	40.2	500	0.04	√	正常	3.53	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 12	39.7	500	0.04	√	正常	3.2	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 13	47.6	500	0.43	√	正常	3.09	45	0.03	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 14	47.7	500	0.1	√	正常	2.93	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 15	47.6	500	0.19	√	正常	2.93	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 16	47.8	500	0.1	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 17	47.6	500	0.29	√	正常	2.46	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 18	42.9	500	0.17	√	正常	2.6	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 19	61.9	500	0.19	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 20	71.4	500	0.36	√	正常	2.81	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 21	79.4	500	0.32	√	正常	2.57	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 22	85.7	500	0.26	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-13 23	84.1	500	0.34	√	正常	2.33	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 00	81	500	0.24	√	正常	2.38	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 01	79.4	500	0.64	√	正常	2.1	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 02	78.4	500	0	√	正常	2.2	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 03	60.3	500	0	√	正常	2.29	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 04	55.6	500	0	√	正常	2.09	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 05	54	500	0	√	正常	2.11	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 06	50.8	500	0	√	正常	1.95	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 07	47.6	500	0.14	√	正常	2.09	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 08	47.6	500	0	√	正常	2.09	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 09	39.7	500	0	√	正常	3.43	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 10	28.6	500	0.03	√	正常	2.47	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 11	31.7	500	0	√	正常	1.98	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 12	25.4	500	0	√	正常	1.87	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 13	28.6	500	0	√	正常	1.81	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 14	28.6	500	0	√	正常	1.83	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 15	7.94	500	0	√	正常	2.62	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 16	3.11	500	0	√	正常	2.25	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 17	5.81	500	0	√	正常	2.03	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 18	4.63	500	0.02	√	正常	1.82	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 19	4.63	500	0	√	正常	2.07	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 20	4.63	500	0.02	√	正常	2.59	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 21	53.8	500	0.22	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 22	61.5	500	0.25	√	正常	2.97	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-14 23	67.7	500	0.27	√	正常	3.37	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 00	70.8	500	0.07	√	正常	3.37	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 01	71	500	0	√	正常	5.18	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 02	73.8	500	0.15	√	正常	3.55	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 03	69.2	500	0.28	√	正常	3.58	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 04	76.9	500	0.54	√	正常	3.53	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 05	61.5	500	0.06	√	正常	3.41	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 06	53.8	500	0	√	正常	3.2	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 07	41.5	500	0	√	正常	3.22	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 08	41.5	500	0	√	正常	3.22	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 09	38.5	500	0	√	正常	4.61	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 10	36.9	500	0	√	正常	4.08	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 11	37.8	500	0	√	正常	3.63	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 12	32.3	500	0	√	正常	3.54	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 13	36.9	500	0	√	正常	3.24	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 14	38.5	500	0	√	正常	3.32	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 15	38	500	0	√	正常	3.1	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 16	38.5	500	0	√	正常	2.94	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 17	38.4	500	0.04	√	正常	3.08	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 18	36.9	500	0.15	√	正常	3.01	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 19	46.2	500	0.09	√	正常	3.5	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 20	53.8	500	0.05	√	正常	3.1	45	0	√	正常	1

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 21	56.9	500	0.34	√	正常	3.06	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 22	69.2	500	0.14	√	正常	3	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-15 23	70	500	0.28	√	正常	2.92	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 00	69.2	500	0.21	√	正常	3.08	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 01	70.8	500	0.14	√	正常	2.83	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 02	70.6	500	0.35	√	正常	2.81	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 03	72.3	500	0.07	√	正常	2.77	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 04	53.8	500	0.05	√	正常	2.69	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 05	49.2	500	0.25	√	正常	2.75	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 06	44.6	500	0.09	√	正常	2.54	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 07	38.5	500	0	√	正常	2.95	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 08	38.5	500	0	√	正常	2.95	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 09	30.8	500	0	√	正常	3.91	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 10	23.1	500	0	√	正常	3.22	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 11	22.8	500	0	√	正常	2.7	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 12	23.1	500	0	√	正常	2.55	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 13	15.4	500	0	√	正常	2.24	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 14	15	500	0	√	正常	2.16	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 15	15.4	500	0	√	正常	2.25	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 16	23.1	500	0	√	正常	2.09	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 17	22.6	500	0.05	√	正常	2.01	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 18	15.4	500	0.12	√	正常	2.39	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 19	35.4	500	0.07	√	正常	2.61	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 20	52.3	500	0.21	√	正常	2.39	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 21	55.4	500	0.28	√	正常	2.27	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 22	53.8	500	0.22	√	正常	2.53	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-16 23	69.2	500	0.14	√	正常	2.19	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 00	70.1	500	0.42	√	正常	2.28	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 01	66.2	500	0.4	√	正常	2.56	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 02	53.8	500	0.43	√	正常	2.25	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 03	58.5	500	0.12	√	正常	2.35	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 04	46.2	500	0.09	√	正常	2.26	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 05	38.5	500	0.15	√	正常	2.21	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 06	37.5	500	0	√	正常	2.32	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 07	38.5	500	0	√	正常	2.71	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 08	38.5	500	0	√	正常	2.71	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 09	38.5	500	0	√	正常	4.36	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 10	30.8	500	0	√	正常	3.52	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 11	31.3	500	0	√	正常	3.02	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 12	30.9	500	0	√	正常	3.4	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 13	30.8	500	0	√	正常	2.99	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 14	27.7	500	0	√	正常	3.03	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 15	27.7	500	0	√	正常	2.78	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 16	30.8	500	0.03	√	正常	2.92	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 17	29.2	500	0.03	√	正常	2.57	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 18	24.6	500	0.05	√	正常	3.17	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 19	38.5	500	0.23	√	正常	3.65	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 20	47.7	500	0.1	√	正常	3.22	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 21	53.8	500	0	√	正常	3.36	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 22	61.5	500	0.06	√	正常	3.32	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-17 23	61.5	500	0.62	√	正常	3.32	45	0.03	√	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 00	53.8	500	0.05	√	正常	3.24	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 01	53.8	500	0.22	√	正常	3.3	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 02	69.2	500	0.07	√	正常	3.14	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 03	75.4	500	0.53	√	正常	3.3	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 04	75.4	500	0.23	√	正常	3.08	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 05	61.3	500	0.18	√	正常	3.35	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 06	55.4	500	0.06	√	正常	3.04	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 07	55.4	500	0	√	正常	2.8	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 08	46.2	500	0.05	√	正常	2.8	45	0	√	正常	1

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 09	30.8	500	0	√	正常	3.01	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 10	23.1	500	0	√	正常	2.44	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 11	7.69	500	0	√	正常	2.05	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 12	6.15	500	0	√	正常	2.04	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 13	4.99	500	0	√	正常	2	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 14	16.9	500	0	√	正常	1.92	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 15	16.9	500	0	√	正常	1.88	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 16	16.9	500	0.03	√	正常	1.87	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 17	16.9	500	0.07	√	正常	2.16	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 18	38.5	500	0.08	√	正常	2.59	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 19	38.5	500	0.27	√	正常	2.87	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 20	60	500	0.12	√	正常	3.03	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 21	66.2	500	0.07	√	正常	3.16	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 22	69.2	500	0.14	√	正常	2.92	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-18 23	73.8	500	0.52	√	正常	2.93	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 00	73.8	500	0.07	√	正常	3.11	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 01	69.2	500	0.42	√	正常	2.92	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 02	70.8	500	0.21	√	正常	3.1	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 03	70.8	500	0.14	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 04	70.8	500	0.35	√	正常	2.62	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 05	70.8	500	0.28	√	正常	2.36	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 06	70.8	500	0.07	√	正常	2.39	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 07	70.8	500	0	√	正常	2.28	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 08	66.2	500	0	√	正常	2.28	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 09	66.2	500	0	√	正常	2.98	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 10	55.4	500	0	√	正常	2.44	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 11	53.8	500	0	√	正常	2.33	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 12	26.2	500	0	√	正常	2.18	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 13	23.1	500	0	√	正常	2.03	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 14	23.7	500	0.02	√	正常	1.99	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 15	30.8	500	0.15	√	正常	1.81	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 16	46.2	500	0.09	√	正常	2.09	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 17	60	500	0.12	√	正常	2.16	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 18	75.4	500	0.23	√	正常	2.16	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 19	73.8	500	0.37	√	正常	2.1	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 20	84.6	500	0.85	√	正常	2	45	0.02	√	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 21	84.1	500	0.17	√	正常	2.66	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 22	86.2	500	0.17	√	正常	2.22	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-19 23	92.3	500	0.65	√	正常	2.2	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 00	90.8	500	0.18	√	正常	2.08	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 01	92.3	500	0.46	√	正常	1.83	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 02	91.4	500	0.18	√	正常	1.9	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 03	92.3	500	0	√	正常	1.91	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 04	93.8	500	0.47	√	正常	1.98	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 05	92.3	500	0.46	√	正常	1.85	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 06	84.6	500	0.17	√	正常	2.04	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 07	64.6	500	0.06	√	正常	2.46	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 08	64.6	500	0.13	√	正常	2.46	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 09	53.8	500	0.16	√	正常	4.3	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 10	52.3	500	0.42	√	正常	3.72	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 11	50.8	500	0	√	正常	3.37	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 12	47.7	500	0.1	√	正常	3.06	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 13	47.9	500	0.1	√	正常	2.98	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 14	50.8	500	0.41	√	正常	2.62	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 15	46.2	500	0.09	√	正常	2.65	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 16	49.2	500	0	√	正常	2.64	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 17	49.3	500	0.05	√	正常	2.62	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 18	53.8	500	0.38	√	正常	2.69	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 19	56.9	500	0	√	正常	2.8	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 20	61.5	500	0	√	正常	2.44	45	0	√	正常	0

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 21	62	500	0	√	正常	2.47	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 22	61.5	500	0	√	正常	2.31	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-20 23	61	500	0	√	正常	2.23	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 00	61.5	500	0.19	√	正常	2.17	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 01	69.2	500	0.42	√	正常	2.13	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 02	64.6	500	0.39	√	正常	2.05	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 03	76.9	500	0.69	√	正常	1.87	45	0.02	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 04	77.3	500	0.46	√	正常	1.92	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 05	80	500	0.64	√	正常	1.94	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 06	76.9	500	0.23	√	正常	2.06	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 07	63.1	500	0	√	正常	2.2	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 08	63.1	500	0	√	正常	2.2	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 09	92.3	500	0	√	正常	4.24	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 10	86.2	500	0	√	正常	3.23	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 11	84.6	500	0	√	正常	3.1	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 12	87.7	500	0	√	正常	2.81	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 13	84.6	500	0	√	正常	2.72	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 14	84.6	500	0	√	正常	2.69	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 15	92.3	500	0	√	正常	2.55	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 16	91.9	500	0	√	正常	2.44	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 17	89.2	500	0.09	√	正常	2.39	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 18	92.3	500	0.37	√	正常	2.75	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 19	92.3	500	0.19	√	正常	3.18	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 20	92.3	500	0.46	√	正常	4.1	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 21	50.8	500	0.25	√	正常	3.69	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 22	54.1	500	0.38	√	正常	3.97	45	0.03	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-21 23	53.8	500	0.22	√	正常	3.19	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 00	55.7	500	0.17	√	正常	3.19	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 01	52.5	500	0.05	√	正常	4.55	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 02	63.9	500	0.19	√	正常	3.64	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 03	54.1	500	0.38	√	正常	3.27	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 04	45.9	500	0.09	√	正常	3.08	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 05	59	500	0.24	√	正常	2.75	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 06	54.1	500	0.11	√	正常	3.03	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 07	26.2	500	0.18	√	正常	2.38	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 08	26.2	500	0.08	√	正常	2.38	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 09	13.1	500	0.01	√	正常	3.84	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 10	13.9	500	0.03	√	正常	3.27	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 11	13.1	500	0.13	√	正常	3.03	45	0.03	√	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 12	13.2	500	0	√	正常	2.83	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 13	9.84	500	0.02	√	正常	2.88	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 14	6.56	500	0.05	√	正常	2.49	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 15	13.1	500	0.01	√	正常	2.8	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 16	12.3	500	0.01	√	正常	2.51	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 17	13.1	500	0.01	√	正常	2.44	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 18	18	500	0.02	√	正常	2.48	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 19	21.3	500	0	√	正常	2.44	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 20	21.5	500	0.02	√	正常	2.2	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 21	19.7	500	0.04	√	正常	1.84	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 22	36.1	500	0.07	√	正常	2.66	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-22 23	37.7	500	0.34	√	正常	3.15	45	0.03	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 00	45.9	500	0.09	√	正常	3.8	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 01	52.5	500	0.26	√	正常	4.01	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 02	54.1	500	0.11	√	正常	3.73	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 03	62.3	500	0.25	√	正常	3.45	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 04	61.5	500	0.18	√	正常	3.26	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 05	62.3	500	0.31	√	正常	3.04	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 06	59	500	0	√	正常	2.64	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 07	45.9	500	0.09	√	正常	2.5	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 08	45.9	500	0.09	√	正常	2.5	45	0.01	√	正常	2

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 09	4.05	500	0	√	正常	3.04	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 10	4.05	500	0	√	正常	2.98	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 11	4.05	500	0	√	正常	2.67	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 12	4.05	500	0	√	正常	2.54	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 13	6	500	0	√	正常	2.4	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 14	3.78	500	0	√	正常	2.26	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 15	5.68	500	0	√	正常	2.03	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 16	5.32	500	0	√	正常	2.1	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 17	3.79	500	0	√	正常	2.06	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 18	5.6	500	0.01	√	正常	1.73	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 19	5.86	500	0.01	√	正常	1.96	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 20	13.1	500	0.07	√	正常	2.35	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 21	29.5	500	0.09	√	正常	2.33	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 22	39.3	500	0.24	√	正常	2.3	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-23 23	49.2	500	0.1	√	正常	2.31	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 00	45.9	500	0.28	√	正常	2.3	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 01	47.5	500	0.14	√	正常	2.41	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 02	45.9	500	0.09	√	正常	2.39	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 03	54.1	500	0.16	√	正常	2.53	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 04	45.9	500	0.28	√	正常	2.56	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 05	54.1	500	0.22	√	正常	2.72	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 06	55	500	0.06	√	正常	2.73	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 07	45.9	500	0.05	√	正常	2.37	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 08	45.9	500	0	√	正常	2.37	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 09	6.56	500	0.01	√	正常	2.59	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 10	5.66	500	0	√	正常	2.14	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 11	4.36	500	0	√	正常	1.78	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 12	5.27	500	0	√	正常	1.96	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 13	4.04	500	0	√	正常	1.95	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 14	4.13	500	0	√	正常	1.62	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 15	3.92	500	0	√	正常	1.6	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 16	3.41	500	0	√	正常	1.51	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 17	3.9	500	0.01	√	正常	1.58	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 18	4.44	500	0.02	√	正常	1.64	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 19	24.6	500	0.05	√	正常	2.2	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 20	31.1	500	0.19	√	正常	2.18	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 21	37.7	500	0.15	√	正常	2.48	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 22	38.2	500	0.15	√	正常	2.47	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-24 23	44.3	500	0.22	√	正常	2.3	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 00	44.8	500	0.09	√	正常	2.36	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 01	50.8	500	0.15	√	正常	2.36	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 02	50.1	500	0.15	√	正常	2.25	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 03	54.1	500	0.38	√	正常	2.61	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 04	55	500	0.11	√	正常	2.23	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 05	49.2	500	0.25	√	正常	2.41	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 06	54.1	500	0.38	√	正常	2.45	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 07	37.7	500	0.19	√	正常	2.54	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 08	37.7	500	0.08	√	正常	2.54	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 09	24.6	500	0.12	√	正常	4.01	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 10	34.4	500	0.07	√	正常	3.5	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 11	32.8	500	0.13	√	正常	3.57	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 12	29.5	500	0.15	√	正常	2.99	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 13	28.9	500	0.03	√	正常	3.15	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 14	29.5	500	0	√	正常	3.14	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 15	29.3	500	0.03	√	正常	2.96	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 16	29.5	500	0	√	正常	2.91	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 17	36.1	500	0.07	√	正常	2.88	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 18	34.4	500	0.07	√	正常	2.65	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 19	45.9	500	0.32	√	正常	2.6	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 20	62.3	500	0.06	√	正常	2.65	45	0	√	正常	1

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 21	72.1	500	0.51	√	正常	2.83	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 22	70.5	500	0.35	√	正常	2.87	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-25 23	65.6	500	0.26	√	正常	2.73	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 00	70.5	500	0.07	√	正常	3.18	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 01	73.8	500	0.44	√	正常	2.78	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 02	75.4	500	0.3	√	正常	2.55	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 03	70.5	500	0.21	√	正常	2.83	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 04	75.4	500	0.08	√	正常	2.85	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 05	78.7	500	0.55	√	正常	2.9	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 06	79.5	500	0.16	√	正常	3.06	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 07	67.2	500	0	√	正常	2.9	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 08	67.2	500	0	√	正常	2.9	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 09	29.5	500	0	√	正常	2.68	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 10	18	500	0	√	正常	2.04	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 11	17.6	500	0	√	正常	1.94	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 12	18	500	0	√	正常	2.11	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 13	13.1	500	0	√	正常	1.95	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 14	23	500	0	√	正常	1.89	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 15	13.1	500	0.01	√	正常	1.7	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 16	29.5	500	0.12	√	正常	2.09	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 17	29.5	500	0.12	√	正常	2.67	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 18	67.2	500	0.34	√	正常	2.62	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 19	77	500	0.15	人工数	COD	2.55	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 20	77	500	0.46	人工数	COD	2.56	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 21	77	500	0.46	人工数	COD	2.51	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 22	77	500	0.08	人工数	COD	2.52	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-26 23	77	500	0.54	人工数	COD	2.5	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 00	77	500	0.15	人工数	COD	2.66	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 01	88	500	0.09	人工数	COD	2.96	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 02	88	500	0.97	人工数	COD	2.79	45	0.03	√	正常	11
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 03	88	500	0.09	人工数	COD	3.03	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 04	88	500	0.18	人工数	COD	2.94	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 05	88	500	0.7	人工数	COD	3.16	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 06	53	500	0.05	人工数	COD	2.96	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 07	53	500	0.11	人工数	COD	2.95	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 08	53	500	0.27	人工数	COD	2.95	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 09	53	500	0.27	人工数	COD	4.43	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 10	53	500	0.16	人工数	COD	3.97	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 11	50.8	500	0.15	√	正常	3.45	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 12	39.3	500	0.04	√	正常	3.39	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 13	29.5	500	0.03	√	正常	3.37	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 14	21.3	500	0	√	正常	2.86	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 15	21.8	500	0.02	√	正常	2.83	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 16	27.9	500	0	√	正常	3.06	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 17	23	500	0.02	√	正常	2.79	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 18	13.1	500	0.04	√	正常	2.85	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 19	29.5	500	0.18	√	正常	2.83	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 20	37.7	500	0.08	√	正常	2.74	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 21	45.9	500	0.09	√	正常	2.4	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 22	54.1	500	0.27	√	正常	2.44	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-27 23	53.3	500	0.37	√	正常	2.58	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 00	62.3	500	0.06	√	正常	2.37	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 01	61.7	500	0.19	√	正常	2.5	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 02	62.3	500	0.37	√	正常	2.29	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 03	63.3	500	0.25	√	正常	2.56	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 04	67.2	500	0.54	√	正常	2.52	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 05	52.5	500	0.16	√	正常	2.62	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 06	37.7	500	0.04	√	正常	2.73	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 07	27.9	500	0	√	正常	2.72	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 08	27.9	500	0	√	正常	2.72	45	0	√	正常	0

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 09	49.2	500	0	√	正常	4.39	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 10	39.3	500	0	√	正常	4.22	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 11	37.7	500	0	√	正常	3.64	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 12	41	500	0	√	正常	3.64	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 13	39.3	500	0	√	正常	3.09	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 14	44.3	500	0	√	正常	3.13	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 15	37.7	500	0	√	正常	2.93	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 16	37.8	500	0	√	正常	2.94	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 17	42.6	500	0	√	正常	2.82	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 18	37.7	500	0	√	正常	2.75	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 19	37.7	500	0.04	√	正常	2.6	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 20	37.7	500	0.08	√	正常	3.07	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 21	49.7	500	0.15	√	正常	3.07	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 22	43.1	500	0.17	√	正常	3.28	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-28 23	59.6	500	0.36	√	正常	3.19	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 00	58.7	500	0.18	√	正常	3.19	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 01	67.9	500	0.14	√	正常	4.46	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 02	58	500	0.23	√	正常	3.13	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 03	64.6	500	0.39	√	正常	2.86	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 04	67.9	500	0.48	√	正常	2.55	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 05	58	500	0.46	√	正常	2.21	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 06	48	500	0.29	√	正常	2.53	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 07	41.4	500	0.08	√	正常	2.35	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 08	41.4	500	0.12	√	正常	2.35	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 09	24.8	500	0.15	√	正常	3.45	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 10	24.6	500	0.1	√	正常	3.36	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 11	24.8	500	0.05	√	正常	3.15	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 12	25	500	0.05	√	正常	3.09	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 13	18.2	500	0.13	√	正常	2.68	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 14	24.8	500	0.02	√	正常	2.85	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 15	23.2	500	0.14	√	正常	2.55	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 16	23.6	500	0.05	√	正常	2.45	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 17	24.8	500	0.2	√	正常	2.32	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 18	16.6	500	0.03	√	正常	2.14	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 19	38.1	500	0.19	√	正常	2.06	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 20	41.4	500	0.21	√	正常	2.21	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 21	49.7	500	0.05	√	正常	2.39	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 22	58	500	0.29	√	正常	2.33	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-29 23	58.2	500	0.29	√	正常	2.44	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 00	61.3	500	0.18	√	正常	2.19	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 01	66.3	500	0.27	√	正常	2.26	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 02	58	500	0.06	√	正常	2.28	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 03	41.4	500	0.12	√	正常	1.98	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 04	33.1	500	0.03	√	正常	2.04	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 05	29.8	500	0	√	正常	1.72	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 06	74.5	500	0	√	正常	1.82	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 07	58	500	0	√	正常	1.72	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 08	58	500	0	√	正常	1.72	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 09	21.5	500	0	√	正常	3.14	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 10	23.2	500	0	√	正常	2.53	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 11	14.9	500	0	√	正常	2.42	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 12	16.6	500	0	√	正常	2.26	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 13	23.2	500	0	√	正常	2.11	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 14	16.6	500	0	√	正常	2.2	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 15	14.9	500	0	√	正常	1.94	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 16	16.6	500	0	√	正常	1.91	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 17	17.1	500	0	√	正常	1.97	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 18	19.9	500	0.08	√	正常	1.9	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 19	31.5	500	0.13	√	正常	2.49	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 20	41.4	500	0.17	√	正常	2.63	45	0.01	√	正常	4

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 21	49.7	500	0.2	√	正常	2.93	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 22	58	500	0.17	√	正常	2.98	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-30 23	67.9	500	0.41	√	正常	3.06	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 00	58	500	0.23	√	正常	3.21	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 01	57.9	500	0.06	√	正常	3	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 02	58	500	0.12	√	正常	2.93	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 03	64.6	500	0.45	√	正常	2.81	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 04	62.9	500	0.06	√	正常	2.9	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 05	64.6	500	0.65	√	正常	2.75	45	0.03	√	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 06	54.7	500	0.11	√	正常	3.04	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 07	41.4	500	0.21	√	正常	3.04	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 08	41.4	500	0.08	√	正常	3.04	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 09	28.2	500	0.08	√	正常	3.73	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 10	24.8	500	0.07	√	正常	3.31	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 11	24.2	500	0.07	√	正常	3.4	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 12	21.5	500	0.06	√	正常	3.35	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 13	13.2	500	0.07	√	正常	3.11	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 14	18.2	500	0	√	正常	2.83	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 15	19.2	500	0.02	√	正常	2.66	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 16	14.9	500	0	√	正常	2.64	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 17	15.3	500	0.02	√	正常	2.65	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 18	18.2	500	0.05	√	正常	2.81	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 19	33.1	500	0.23	√	正常	2.71	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 20	41.4	500	0	√	正常	2.76	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 21	51.3	500	0.21	√	正常	2.41	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 22	56.3	500	0.28	√	正常	2.61	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-05-31 23	58	500	0.35	√	正常	2.3	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 00	62.9	500	0.13	√	正常	2.21	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 01	58	500	0.12	√	正常	2.25	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 02	57.9	500	0.46	√	正常	2.44	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 03	62.9	500	0	√	正常	2.32	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 04	62.8	500	0.19	√	正常	2.27	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 05	58	500	0.46	√	正常	2.28	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 06	54.7	500	0.22	√	正常	2.52	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 07	44.7	500	0.18	√	正常	2.57	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 08	44.7	500	0.09	√	正常	2.57	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 09	19.9	500	0.08	√	正常	4.01	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 10	21.5	500	0.09	√	正常	3.58	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 11	18.2	500	0.04	√	正常	3.58	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 12	23.2	500	0	√	正常	3.3	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 13	24.8	500	0	√	正常	3.3	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 14	23.2	500	0	√	正常	3.02	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 15	24.8	500	0	√	正常	3.02	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 16	25.6	500	0	√	正常	2.82	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 17	29.8	500	0.03	√	正常	2.92	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 18	24.8	500	0.07	√	正常	2.9	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 19	34.8	500	0.1	√	正常	3.11	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 20	41.4	500	0.21	√	正常	3.16	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 21	59.6	500	0.36	√	正常	2.98	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 22	41.4	500	0.17	√	正常	3.03	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-01 23	51.3	500	0.21	√	正常	2.43	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 00	58	500	0.12	√	正常	2.1	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 01	59.6	500	0.18	√	正常	2.26	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 02	61.3	500	0.12	√	正常	2.08	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 03	62.9	500	0.5	√	正常	2.26	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 04	66.3	500	0.13	√	正常	2.32	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 05	58	500	0.35	√	正常	2.51	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 06	49.7	500	0.3	√	正常	2.68	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 07	41.4	500	0.04	√	正常	2.81	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 08	41.4	500	0.25	√	正常	2.81	45	0.02	√	正常	6

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 09	24.8	500	0.07	√	正常	4.55	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 10	21.5	500	0.09	√	正常	3.87	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 11	24.8	500	0	√	正常	3.63	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 12	21.5	500	0	√	正常	3.21	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 13	16.6	500	0	√	正常	2.95	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 14	16.9	500	0	√	正常	2.75	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 15	18.2	500	0	√	正常	2.85	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 16	16.6	500	0	√	正常	2.69	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 17	16.6	500	0	√	正常	2.63	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 18	24.8	500	0	√	正常	2.47	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 19	39.8	500	0.12	√	正常	2.74	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 20	48	500	0.38	√	正常	2.8	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 21	59.6	500	0.06	√	正常	3.21	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 22	74.5	500	0.75	√	正常	3.28	45	0.03	√	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-02 23	74.8	500	0.3	√	正常	3.29	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 00	77.8	500	0.16	√	正常	2.94	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 01	84.5	500	0.25	√	正常	3.01	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 02	79.5	500	0.4	√	正常	2.98	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 03	84.5	500	0.42	√	正常	3.12	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 04	91.1	500	0.46	√	正常	3.31	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 05	67.9	500	0.27	√	正常	2.86	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 06	58	500	0.35	√	正常	3.15	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 07	51.3	500	0.15	√	正常	2.68	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 08	51.3	500	0.1	√	正常	2.68	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 09	41.4	500	0.17	√	正常	4.44	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 10	44.7	500	0.18	√	正常	3.89	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 11	41.4	500	0.21	√	正常	3.31	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 12	41.9	500	0.21	√	正常	3.25	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 13	44.7	500	0	√	正常	3.15	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 14	49.7	500	0	√	正常	3.03	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 15	44.7	500	0	√	正常	2.73	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 16	49.7	500	0	√	正常	2.65	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 17	41.4	500	0	√	正常	2.74	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 18	42.1	500	0.04	√	正常	2.56	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 19	54.7	500	0.16	√	正常	2.42	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 20	66.3	500	0.4	√	正常	2.48	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 21	67.9	500	0.48	√	正常	2.39	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 22	68	500	0.07	√	正常	2.5	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-03 23	72.9	500	0.44	√	正常	2.54	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 00	82.8	500	0.08	√	正常	2.46	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 01	83.2	500	0.42	√	正常	2.43	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 02	82.8	500	0.41	√	正常	2.78	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 03	91.1	500	0.27	√	正常	2.9	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 04	90.8	500	0.64	√	正常	2.84	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 05	74.5	500	0.3	√	正常	3.06	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 06	62.9	500	0.19	√	正常	2.76	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 07	54.7	500	0.27	√	正常	2.79	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 08	54.7	500	0.16	√	正常	2.79	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 09	24.8	500	0.07	√	正常	4.95	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 10	25	500	0.1	√	正常	4.46	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 11	24.8	500	0.1	√	正常	3.55	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 12	33.1	500	0.07	√	正常	3.44	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 13	24.8	500	0.07	√	正常	3.22	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 14	29.8	500	0.15	√	正常	3.03	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 15	29.1	500	0.06	√	正常	2.81	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 16	28.2	500	0.03	√	正常	2.91	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 17	26.5	500	0.03	√	正常	2.7	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 18	33.1	500	0.1	√	正常	2.7	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 19	33.1	500	0.27	√	正常	2.78	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 20	33.1	500	0.03	√	正常	2.47	45	0	√	正常	1

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 21	18.4	500	0.04	√	正常	2.16	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 22	18.4	500	0.09	√	正常	2.36	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-04 23	33.8	500	0.17	√	正常	2.2	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 00	46.1	500	0.23	√	正常	2.2	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 01	53.7	500	0.05	√	正常	4.54	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 02	58.3	500	0.29	√	正常	2.7	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 03	64.5	500	0.45	√	正常	2.34	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 04	58.3	500	0.35	√	正常	2.52	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 05	52.2	500	0.26	√	正常	2.63	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 06	58.3	500	0.23	√	正常	2.57	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 07	47.6	500	0.1	√	正常	2.62	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 08	47.6	500	0.14	√	正常	2.62	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 09	47.6	500	0.33	√	正常	3.13	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 10	47.6	500	0.1	√	正常	3.22	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 11	47.6	500	0.1	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 12	29.6	500	0.24	√	正常	2.78	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 13	31.2	500	0.19	√	正常	2.74	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 14	42.1	500	0.04	√	正常	2.67	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 15	35.9	500	0.25	√	正常	2.71	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 16	34.3	500	0.03	√	正常	2.56	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 17	31.2	500	0.09	√	正常	2.42	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 18	28.1	500	0.03	√	正常	2.37	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 19	21.8	500	0	√	正常	2.32	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 20	34.3	500	0	√	正常	2.47	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 21	32.7	500	0.03	√	正常	2.35	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 22	35.9	500	0.07	√	正常	2.06	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-05 23	34.3	500	0.21	√	正常	2.35	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 00	39	500	0.08	√	正常	2.14	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 01	34.3	500	0.07	√	正常	2.05	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 02	35.9	500	0.14	√	正常	2.26	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 03	56.1	500	0.28	√	正常	1.99	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 04	59.3	500	0.18	√	正常	2.13	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 05	70.2	500	0.56	√	正常	2.16	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 06	67.1	500	0.13	√	正常	2.26	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 07	46.8	500	0.05	√	正常	1.83	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 08	46.8	500	0.14	√	正常	1.83	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 09	46.8	500	0.28	√	正常	2.8	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 10	46.8	500	0.14	√	正常	2.86	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 11	46.8	500	0.19	√	正常	2.58	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 12	46.8	500	0.19	√	正常	2.56	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 13	46.8	500	0.19	√	正常	2.07	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 14	23.2	500	0.09	√	正常	2.33	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 15	23.2	500	0.02	√	正常	2.9	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 16	14.9	500	0.12	√	正常	2.71	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 17	13.2	500	0.05	√	正常	2.75	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 18	12.9	500	0.06	√	正常	2.52	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 19	14.9	500	0.04	√	正常	2.62	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 20	14.9	500	0.01	人工数	数采仪	2.62	45	0	人工数	数采仪	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 21	39.8	500	0.2	√	正常	1.97	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 22	51.3	500	0.15	√	正常	2.24	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-06 23	56.3	500	0.23	√	正常	2.13	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 00	64.6	500	0.13	√	正常	2.04	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 01	65.5	500	0.13	√	正常	2.14	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 02	39.8	500	0.04	√	正常	1.87	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 03	19.9	500	0	√	正常	1.28	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 04	13.2	500	0	√	正常	1.38	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 05	4.31	500	0	√	正常	1.36	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 06	6.62	500	0.01	√	正常	1.18	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 07	4.95	500	0	√	正常	1.25	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 08	4.95	500	0	√	正常	1.25	45	0	√	正常	0

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 09	3.87	500	0	√	正常	1.74	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 10	3.17	500	0	√	正常	1.51	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 11	3.35	500	0	√	正常	1.4	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 12	4.21	500	0	√	正常	1.53	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 13	5.22	500	0	√	正常	1.4	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 14	5.23	500	0	√	正常	1.49	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 15	3.84	500	0	√	正常	1.41	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 16	4.97	500	0	√	正常	1.56	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 17	4.52	500	0	√	正常	1.39	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 18	4.61	500	0.01	√	正常	1.36	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 19	5.04	500	0.03	√	正常	1.38	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 20	16.6	500	0.05	√	正常	1.67	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 21	38.1	500	0.19	√	正常	2.06	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 22	49.7	500	0	√	正常	2.12	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-07 23	56.3	500	0.45	√	正常	2.24	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 00	56.6	500	0.23	√	正常	1.98	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 01	53	500	0.11	√	正常	2.22	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 02	58	500	0.23	√	正常	2.32	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 03	53	500	0.37	√	正常	2.15	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 04	53	500	0.11	√	正常	2.37	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 05	48	500	0.34	√	正常	2.46	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 06	34.8	500	0.03	√	正常	2.42	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 07	23.2	500	0.05	√	正常	2.31	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 08	23.2	500	0.05	√	正常	2.31	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 09	18.2	500	0.18	√	正常	4.24	45	0.04	√	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 10	14.9	500	0.01	√	正常	3.24	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 11	14.2	500	0.03	√	正常	2.99	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 12	14.9	500	0.03	√	正常	3.09	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 13	14.3	500	0.04	√	正常	2.83	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 14	14.9	500	0.01	√	正常	2.71	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 15	14.9	500	0.01	√	正常	2.6	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 16	11.6	500	0	√	正常	2.28	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 17	14.9	500	0.01	√	正常	2.46	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 18	15.8	500	0.05	√	正常	2.36	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 19	41.4	500	0.21	√	正常	2.38	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 20	48	500	0.24	√	正常	2.7	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 21	34.8	500	0.21	√	正常	2.21	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 22	48	500	0.1	√	正常	2.47	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-08 23	53	500	0.27	√	正常	2.28	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 00	54.7	500	0.11	√	正常	2.07	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 01	56.3	500	0.17	√	正常	2.46	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 02	59.6	500	0.36	√	正常	2.41	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 03	56.3	500	0.39	√	正常	2.16	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 04	66.3	500	0.2	√	正常	2.47	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 05	51.3	500	0.26	√	正常	1.97	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 06	36.4	500	0	√	正常	1.96	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 07	24.8	500	0.02	√	正常	2.22	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 08	24.8	500	0	√	正常	2.22	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 09	39.8	500	0	√	正常	3.97	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 10	36.4	500	0	√	正常	3.63	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 11	31.5	500	0	√	正常	3.01	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 12	30.6	500	0	√	正常	3.01	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 13	31.5	500	0	√	正常	3.08	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 14	39.8	500	0	√	正常	2.99	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 15	39.7	500	0	√	正常	2.71	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 16	36.4	500	0	√	正常	2.5	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 17	31.5	500	0.03	√	正常	2.55	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 18	31	500	0.12	√	正常	2.39	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 19	56.3	500	0.17	√	正常	2.56	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 20	62.9	500	0.38	√	正常	2.35	45	0.01	√	正常	6

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 21	77.8	500	0.08	√	正常	2.07	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 22	72.9	500	0.36	√	正常	1.97	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-09 23	81.2	500	0.33	√	正常	2.22	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 00	71.2	500	0	√	正常	1.9	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 01	72.9	500	0	√	正常	1.9	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 02	67.9	500	0	√	正常	2.11	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 03	64.6	500	0	√	正常	1.86	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 04	72.9	500	0.07	√	正常	1.95	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 05	73.4	500	0.07	√	正常	2.08	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 06	72.9	500	0	√	正常	1.97	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 07	41.4	500	0	√	正常	1.65	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 08	41.4	500	0	√	正常	1.65	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 09	41.4	500	0	√	正常	3.1	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 10	14.9	500	0	√	正常	2.6	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 11	15.5	500	0	√	正常	2.45	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 12	6.62	500	0	√	正常	2.12	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 13	6.97	500	0	√	正常	2.04	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 14	14.9	500	0	√	正常	1.98	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 15	13.2	500	0.05	√	正常	1.86	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 16	16.6	500	0.05	√	正常	1.98	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 17	16.6	500	0.03	√	正常	1.98	45	0	√	正常	2.02
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 18	31.5	500	0.08	√	正常	2.66	45	0.01	√	正常	2.54
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 19	44.7	500	0.27	√	正常	2.81	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 20	56.3	500	0.17	√	正常	2.83	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 21	72.9	500	0.07	√	正常	2.7	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 22	81.2	500	0.24	√	正常	3.06	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-10 23	82.8	500	1.08	√	正常	2.48	45	0.03	√	正常	13
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 00	92.8	500	0.19	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 01	81.2	500	0.97	√	正常	2.46	45	0.03	√	正常	12
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 02	66.3	500	0.53	√	正常	2.53	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 03	67.9	500	0.41	√	正常	2.2	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 04	59.6	500	0.3	√	正常	2.55	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 05	67.9	500	0.27	√	正常	1.89	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 06	61.3	500	0.31	√	正常	2.32	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 07	46.4	500	0.23	√	正常	2.19	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 08	46.4	500	0.05	√	正常	2.19	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 09	44.7	500	0.22	√	正常	4.99	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 10	44.4	500	0.09	√	正常	3.5	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 11	44.7	500	0.22	√	正常	4.18	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 12	31.5	500	0.16	√	正常	4.09	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 13	39.8	500	0.16	√	正常	4.28	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 14	40.5	500	0.16	√	正常	3.92	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 15	39.8	500	0.2	√	正常	3.87	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 16	40.6	500	0.08	√	正常	3.24	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 17	46.4	500	0.28	√	正常	3.34	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 18	56.3	500	0.28	√	正常	3.55	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 19	56.3	500	0.28	√	正常	3.22	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 20	56.3	500	0.17	√	正常	3.26	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 21	55.4	500	0.28	√	正常	2.9	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 22	60.2	500	0.24	√	正常	3.23	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-11 23	65	500	0.26	√	正常	2.8	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 00	65.9	500	0.2	√	正常	2.8	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 01	69.7	500	0.14	√	正常	4.98	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 02	63.4	500	0.13	√	正常	3.23	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 03	72.9	500	0.66	√	正常	2.76	45	0.02	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 04	69.7	500	0.14	√	正常	2.61	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 05	71.3	500	0.5	√	正常	2.76	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 06	55.4	500	0.11	√	正常	2.48	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 07	39.6	500	0.08	√	正常	2.83	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 08	39.6	500	0.28	√	正常	2.83	45	0.02	√	正常	7

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 09	30.1	500	0.09	√	正常	3.83	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 10	23.8	500	0.14	√	正常	3.96	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 11	22.9	500	0.05	√	正常	4.08	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 12	12.7	500	0.04	√	正常	3.76	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 13	15.8	500	0.11	√	正常	3.63	45	0.03	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 14	15.7	500	0.03	√	正常	3.82	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 15	15.8	500	0.03	√	正常	2.81	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 16	16.7	500	0.05	√	正常	3.2	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 17	25.3	500	0.2	√	正常	3.14	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 18	47.5	500	0.1	√	正常	2.62	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 19	50.7	500	0.15	√	正常	2.48	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 20	60.2	500	0.36	√	正常	2.66	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 21	57	500	0.11	√	正常	2.62	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 22	66.5	500	0.2	√	正常	2.15	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-12 23	61.8	500	0.43	√	正常	2.07	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 00	65	500	0.13	√	正常	2.11	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 01	63.4	500	0.32	√	正常	1.77	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 02	57	500	0.17	√	正常	1.66	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 03	66.5	500	0.33	√	正常	1.67	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 04	55.4	500	0.11	√	正常	1.52	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 05	58.6	500	0.41	√	正常	1.75	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 06	63.4	500	0.13	√	正常	1.65	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 07	52.3	500	0.11	√	正常	1.9	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 08	52.3	500	0.37	√	正常	1.9	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 09	30.1	500	0.09	√	正常	4.34	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 10	15.8	500	0.05	√	正常	4.43	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 11	23.8	500	0.17	√	正常	3.7	45	0.03	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 12	15.8	500	0.03	√	正常	3.53	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 13	17.4	500	0.12	√	正常	3.43	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 14	15.8	500	0	√	正常	3.66	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 15	6.34	500	0.01	√	正常	3.01	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 16	14.3	500	0	√	正常	3.2	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 17	12.7	500	0	√	正常	3.21	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 18	11.1	500	0	√	正常	3.03	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 19	23.8	500	0	√	正常	2.69	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 20	15.8	500	0	√	正常	2.79	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 21	22.2	500	0	√	正常	2.4	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 22	15.8	500	0	√	正常	2.59	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-13 23	7.92	500	0	√	正常	2.13	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 00	15.8	500	0.02	√	正常	1.68	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 01	3.83	500	0.01	√	正常	1.45	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 02	6.34	500	0.03	√	正常	1.64	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 03	22.2	500	0.09	√	正常	1.85	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 04	34.9	500	0.11	√	正常	1.88	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 05	47.5	500	0.33	√	正常	1.5	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 06	47	500	0.14	√	正常	1.62	45	0	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 07	45.9	500	0.09	√	正常	1.26	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 08	45.9	500	0.09	√	正常	1.26	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 09	25.3	500	0.08	√	正常	2.34	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 10	15.8	500	0.11	√	正常	1.3	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 11	23.8	500	0.05	√	正常	1.42	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 12	15.8	500	0.13	√	正常	1.56	45	0.01	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 13	16.3	500	0.02	√	正常	1.62	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 14	11.1	500	0.01	√	正常	1.8	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 15	15.8	500	0.1	√	正常	1.63	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 16	15.4	500	0.03	√	正常	1.95	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 17	9.5	500	0.07	√	正常	2.24	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 18	7.92	500	0.03	√	正常	1.97	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 19	8.55	500	0.05	√	正常	2.38	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 20	19	500	0.1	√	正常	1.88	45	0.01	√	正常	5

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 21	31.7	500	0.06	√	正常	1.53	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 22	39.6	500	0.24	√	正常	1.85	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-14 23	50.7	500	0.15	√	正常	1.58	45	0	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 00	55.4	500	0.22	√	正常	2.13	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 01	63.4	500	0.13	√	正常	1.85	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 02	63.5	500	0.25	√	正常	1.87	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 03	57	500	0.23	√	正常	1.42	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 04	63.4	500	0.06	√	正常	1.94	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 05	58.6	500	0.53	√	正常	1.39	45	0.01	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 06	47.5	500	0.1	√	正常	1.63	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 07	39.6	500	0.12	√	正常	1.95	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 08	39.6	500	0.12	√	正常	1.95	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 09	17.4	500	0.16	√	正常	3.77	45	0.03	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 10	15.8	500	0.05	√	正常	3.55	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 11	15.9	500	0.02	√	正常	3.27	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 12	15.8	500	0.02	√	正常	3.05	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 13	16.1	500	0	√	正常	3.04	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 14	9.5	500	0.01	√	正常	3	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 15	15.8	500	0	√	正常	2.87	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 16	15.1	500	0	√	正常	2.6	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 17	15.8	500	0	√	正常	2.54	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 18	7.92	500	0	√	正常	2.37	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 19	7.96	500	0.02	√	正常	1.64	45	0	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 20	14.3	500	0.04	√	正常	1.32	45	0	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 21	38	500	0.15	√	正常	1.78	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 22	47.5	500	0.24	√	正常	1.97	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-15 23	55.4	500	0.17	√	正常	2.43	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 00	56	500	0.28	√	正常	2.28	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 01	63.4	500	0.06	√	正常	2.02	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 02	64.1	500	0.32	√	正常	2.5	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 03	55.4	500	0.33	√	正常	2.25	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 04	63.4	500	0.13	√	正常	2.29	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 05	85.5	500	0.68	√	正常	2.42	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 06	71.3	500	0.14	√	正常	2	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 07	55.4	500	0.11	√	正常	2.38	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 08	55.4	500	0.17	√	正常	2.38	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 09	39.6	500	0.16	√	正常	3.96	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 10	31.7	500	0.19	√	正常	4.24	45	0.03	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 11	30.8	500	0.06	√	正常	3.57	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 12	23.8	500	0	√	正常	3.87	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 13	25.3	500	0.03	√	正常	3.44	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 14	31.7	500	0.03	√	正常	2.92	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 15	26.9	500	0	√	正常	3.08	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 16	28.5	500	0	√	正常	2.64	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 17	31.7	500	0	√	正常	2.82	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 18	17.4	500	0.05	√	正常	2.59	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 19	41.2	500	0.17	√	正常	2.9	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 20	55.4	500	0.5	√	正常	2.76	45	0.02	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 21	52.3	500	0.05	√	正常	2.52	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 22	53.9	500	0.22	√	正常	2.46	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-16 23	55.4	500	0.28	√	正常	2.32	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 00	71.3	500	0.14	√	正常	2.2	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 01	65	500	0.2	√	正常	2.53	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 02	71.3	500	0.64	√	正常	2.64	45	0.02	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 03	77.6	500	0.08	√	正常	2.6	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 04	69.7	500	0.28	√	正常	2.54	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 05	71.3	500	0.57	√	正常	2.41	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 06	66.5	500	0.13	√	正常	2.48	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 07	66.5	500	0.53	√	正常	2.48	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 08	66.5	500	0	√	正常	2.48	45	0	√	正常	0

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 09	66.5	500	0	√	正常	2.48	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 10	66.5	500	0	√	正常	2.48	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 11	47.5	500	0	√	正常	2.85	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 12	47.5	500	0	√	正常	2.85	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 13	47.3	500	0	√	正常	3.63	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 14	47.3	500	0	√	正常	3.63	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 15	65	500	0.26	√	正常	2.98	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 16	65	500	0.2	√	正常	2.62	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 17	47.5	500	0.05	√	正常	3.18	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 18	48.4	500	0.1	√	正常	3.38	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 19	47.5	500	0.38	√	正常	3.15	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 20	47	500	0.09	√	正常	3.27	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 21	65	500	0.33	√	正常	2.71	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 22	87.1	500	0.17	√	正常	2.83	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-17 23	86.4	500	0.26	√	正常	2.83	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 00	95	500	0.19	√	正常	2.47	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 01	98.2	500	0.3	√	正常	2.23	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 02	93.5	500	0.65	√	正常	2.05	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 03	91.9	500	0.18	√	正常	2.46	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 04	88.7	500	0.27	√	正常	2.36	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 05	96.6	500	0.48	√	正常	2.08	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 06	71.3	500	0.5	√	正常	2.24	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 07	63.4	500	0.13	√	正常	2.57	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 08	63.4	500	0.44	√	正常	2.57	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 09	7.92	500	0.05	√	正常	4.45	45	0.03	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 10	5.37	500	0.01	√	正常	4.55	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 11	7.92	500	0.04	√	正常	4.19	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 12	8.69	500	0.03	√	正常	3.95	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 13	5.63	500	0.01	√	正常	4.21	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 14	7.92	500	0.05	√	正常	3.43	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 15	3.4	500	0.01	√	正常	3.03	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 16	3.4	500	0.01	√	正常	3.28	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 17	3.4	500	0	√	正常	2.8	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 18	19.8	500	0.04	√	正常	3.11	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 19	23.1	500	0.09	√	正常	2.93	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 20	19.8	500	0.14	√	正常	2.99	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 21	9.92	500	0.06	√	正常	2.88	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 22	14.9	500	0.06	√	正常	2.7	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-18 23	28.1	500	0.14	√	正常	2.7	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 00	64.5	500	0.13	√	正常	2.74	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 01	64.3	500	0.32	√	正常	2.88	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 02	72.7	500	0.22	√	正常	2.84	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 03	73.5	500	0.29	√	正常	3.11	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 04	72.7	500	0.36	√	正常	2.91	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 05	71.1	500	0.36	√	正常	2.73	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 06	47.9	500	0.19	√	正常	2.9	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 07	23.1	500	0.09	√	正常	2.78	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 08	23.1	500	0.07	√	正常	2.78	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 09	16.5	500	0.02	√	正常	3.77	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 10	23.1	500	0.07	√	正常	3.82	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 11	13.2	500	0.03	√	正常	3.79	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 12	14.9	500	0.09	√	正常	3.5	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 13	14.9	500	0.06	√	正常	3.49	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 14	14.9	500	0.07	√	正常	3.6	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 15	21.5	500	0	√	正常	3.22	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 16	3.27	500	0	√	正常	1.98	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 17	3.15	500	0	√	正常	1.71	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 18	5.6	500	0.02	√	正常	1.66	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 19	4.9	500	0.03	√	正常	1.85	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 20	6.61	500	0.01	√	正常	2.7	45	0.01	√	正常	2

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 21	14.9	500	0.03	√	正常	2.32	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 22	9.92	500	0.08	√	正常	2.07	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-19 23	31.4	500	0.16	√	正常	2.38	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 00	66.1	500	0.33	√	正常	2.3	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 01	64.5	500	0.06	√	正常	1.77	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 02	3.33	500	0	√	正常	0.57	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 03	3.9	500	0	√	正常	0.42	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 04	5.76	500	0	√	正常	0.51	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 05	5.36	500	0	√	正常	0.52	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 06	5.98	500	0	√	正常	0.34	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 07	3.62	500	0	√	正常	0.64	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 08	3.62	500	0	√	正常	0.64	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 09	5.73	500	0	√	正常	2.05	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 10	5.73	500	0	√	正常	2.05	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 11	5.73	500	0.01	√	正常	2.52	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 12	5.73	500	0	√	正常	2.35	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 13	5.73	500	0	√	正常	1.94	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 14	5.73	500	0.01	√	正常	1.94	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 15	14.9	500	0	√	正常	1.54	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 16	6.61	500	0.01	√	正常	1.62	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 17	13.2	500	0	√	正常	1.64	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 18	6.61	500	0.01	√	正常	1.47	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 19	11.6	500	0.01	√	正常	1.44	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 20	3.88	500	0.01	√	正常	0.95	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 21	33.1	500	0.1	√	正常	1.41	45	0	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 22	62.8	500	0.44	√	正常	1.95	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-20 23	56.2	500	0.23	√	正常	2.46	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 00	57.9	500	0.29	√	正常	2.05	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 01	64.5	500	0.26	√	正常	2.32	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 02	66.1	500	0.13	√	正常	2.03	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 03	67.8	500	0.41	√	正常	2.08	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 04	86	500	0.34	√	正常	2.28	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 05	79.3	500	0.4	√	正常	1.75	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 06	76	500	0.46	√	正常	2.05	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 07	76	500	0.46	√	正常	2.05	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 08	33.1	500	0.03	√	正常	3.26	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 09	28.1	500	0.06	√	正常	3.18	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 10	23.1	500	0.07	√	正常	3.33	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 11	31.4	500	0.22	√	正常	2.93	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 12	31.8	500	0.06	√	正常	3.15	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 13	24.8	500	0.12	√	正常	3.54	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 14	23.1	500	0.12	√	正常	2.95	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 15	31.4	500	0.03	√	正常	2.85	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 16	23.1	500	0.14	√	正常	3.04	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 17	23.4	500	0.07	√	正常	1.9	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 18	14.9	500	0.1	√	正常	1.7	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 19	23.1	500	0.05	√	正常	2.01	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 20	21.5	500	0.06	√	正常	1.34	45	0	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 21	22.3	500	0.16	√	正常	1.2	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 22	23.1	500	0.05	√	正常	1.05	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-21 23	23.5	500	0.14	√	正常	1.42	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 00	14.9	500	0.06	√	正常	1.54	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 01	28.1	500	0.17	√	正常	1.44	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 02	19.8	500	0.02	√	正常	1.43	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 03	29.8	500	0.15	√	正常	1.5	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 04	59.5	500	0.36	√	正常	1.58	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 05	64.5	500	0.26	√	正常	1.04	45	0	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 06	74.4	500	0.37	√	正常	0.91	45	0	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 07	74.4	500	0.07	√	正常	0.91	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 08	26.4	500	0.03	√	正常	3.1	45	0	√	正常	1

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 09	23.1	500	0.07	√	正常	2.6	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 10	14.9	500	0.07	√	正常	2.44	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 11	21.5	500	0.09	√	正常	2.62	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 12	23.1	500	0.07	√	正常	2.19	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 13	14.9	500	0.03	√	正常	2.28	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 14	14.8	500	0.07	√	正常	2.06	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 15	23.1	500	0.09	√	正常	2.26	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 16	23.9	500	0	√	正常	1.94	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 17	18.2	500	0	√	正常	1.93	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 18	16.5	500	0	√	正常	2.21	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 19	21.5	500	0	√	正常	1.95	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 20	23.1	500	0.02	√	正常	1.84	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 21	9.92	500	0.02	√	正常	1.16	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 22	14.9	500	0.04	√	正常	1.5	45	0	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-22 23	43	500	0.34	√	正常	2.12	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 00	56.2	500	0.06	√	正常	1.95	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 01	72.7	500	0.44	√	正常	1.85	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 02	64.5	500	0.26	√	正常	2.06	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 03	56.2	500	0.17	√	正常	2.12	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 04	61.2	500	0.49	√	正常	1.78	45	0.01	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 05	69.4	500	0.28	√	正常	2.15	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 06	46.3	500	0.09	√	正常	1.7	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 07	46.3	500	0.37	√	正常	1.7	45	0.01	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 08	14.9	500	0	√	正常	3.72	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 09	13.2	500	0.03	√	正常	3.76	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 10	9.92	500	0.06	√	正常	3.59	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 11	6.61	500	0.01	√	正常	3.77	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 12	6.61	500	0.04	√	正常	3.16	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 13	5.68	500	0.01	√	正常	3.77	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 14	13.2	500	0.08	√	正常	3.06	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 15	6.61	500	0.03	√	正常	3.6	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 16	11.6	500	0.03	√	正常	2.98	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 17	14.9	500	0.04	√	正常	2.64	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 18	6.61	500	0.01	√	正常	2.74	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 19	14.9	500	0.04	√	正常	1.76	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 20	13.2	500	0.11	√	正常	1.7	45	0.01	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 21	14.9	500	0.03	√	正常	1.91	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 22	6.61	500	0.01	√	正常	1.48	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-23 23	14.9	500	0.1	√	正常	1.58	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 00	31.4	500	0.16	√	正常	1.82	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 01	43	500	0.22	√	正常	1.73	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 02	64.5	500	0.19	√	正常	1.68	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 03	64.2	500	0.26	√	正常	1.56	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 04	81	500	0.16	√	正常	1.55	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 05	81.4	500	0.65	√	正常	1.69	45	0.01	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 06	74.4	500	0.3	√	正常	1.61	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 07	74.4	500	0.45	√	正常	1.61	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 08	39.7	500	0.04	√	正常	3.16	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 09	23.1	500	0	√	正常	3.18	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 10	29.8	500	0	√	正常	2.99	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 11	38	500	0	√	正常	2.84	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 12	41.3	500	0	√	正常	2.94	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 13	42.2	500	0	√	正常	2.71	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 14	41.3	500	0	√	正常	2.33	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 15	39.7	500	0	√	正常	2.39	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 16	43	500	0	√	正常	2.38	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 17	39.7	500	0	√	正常	2.11	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 18	39	500	0	√	正常	2.14	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 19	39.7	500	0	√	正常	1.87	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 20	39.9	500	0	√	正常	1.81	45	0	√	正常	0

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 21	39.7	500	0	√	正常	2.03	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 22	39.8	500	0.04	√	正常	1.82	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-24 23	36.4	500	0.22	√	正常	1.49	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 00	39.7	500	0.12	√	正常	1.81	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 01	43	500	0.26	√	正常	1.63	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 02	39.7	500	0.16	√	正常	1.2	45	0	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 03	61.2	500	0.06	√	正常	1.45	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 04	89.3	500	0.54	√	正常	1.45	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 05	89.8	500	0.27	√	正常	3.84	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 06	89.3	500	0.18	√	正常	2.77	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 07	89.3	500	0.63	√	正常	2.77	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 08	47.9	500	0.05	√	正常	3.87	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 09	47.9	500	0.1	√	正常	3.29	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 10	31.4	500	0.16	√	正常	3.73	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 11	36.4	500	0.07	√	正常	3.91	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 12	34.7	500	0.1	√	正常	3.85	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 13	39.7	500	0.24	√	正常	3.68	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 14	38.7	500	0.04	√	正常	3.37	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 15	43	500	0.13	√	正常	3.1	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 16	43	500	0.22	√	正常	2.86	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 17	43	500	0.09	√	正常	2.89	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 18	21.3	500	0.06	√	正常	2.73	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 19	22.2	500	0.07	√	正常	2.68	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 20	14.7	500	0	√	正常	2.45	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 21	21.3	500	0.02	√	正常	2.21	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 22	24.5	500	0	√	正常	2.17	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-25 23	19.6	500	0	√	正常	1.93	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 00	21.3	500	0	√	正常	1.99	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 01	22.9	500	0	√	正常	1.89	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 02	14.7	500	0	√	正常	1.8	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 03	22.9	500	0	√	正常	2.02	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 04	24.5	500	0	√	正常	2.02	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 05	23.9	500	0	√	正常	1.94	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 06	22.9	500	0	√	正常	1.78	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 07	23.3	500	0	√	正常	1.78	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 08	16.4	500	0	√	正常	3.8	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 09	16.4	500	0	√	正常	3.77	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 10	14.7	500	0	√	正常	3.18	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 11	15.4	500	0	√	正常	3.5	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 12	11.5	500	0	√	正常	3.64	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 13	22.9	500	0	√	正常	3.42	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 14	21.3	500	0	√	正常	3.5	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 15	19.6	500	0	√	正常	3.16	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 16	22.9	500	0	√	正常	3.13	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 17	22.6	500	0	√	正常	2.79	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 18	19.6	500	0.02	√	正常	2.85	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 19	22.9	500	0.14	√	正常	3.02	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 20	16.4	500	0.08	√	正常	3.29	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 21	39.3	500	0.08	√	正常	3.76	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 22	63.8	500	0.38	√	正常	3.32	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-26 23	73.6	500	0.29	√	正常	3.18	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 00	67.1	500	0.13	√	正常	2.9	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 01	75.3	500	0.15	√	正常	3.31	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 02	72	500	0.43	√	正常	3.11	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 03	63.8	500	0.13	√	正常	3.09	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 04	72	500	0.5	√	正常	3.29	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 05	63.8	500	0.19	√	正常	3.18	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 06	55.6	500	0.22	√	正常	3.22	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 07	29.4	500	0.12	√	正常	3.22	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 08	22.9	500	0.07	√	正常	4.59	45	0.01	√	正常	3

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 09	22.9	500	0.16	√	正常	4.37	45	0.03	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 10	16.4	500	0.03	√	正常	4.39	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 11	13.1	500	0.04	√	正常	4.39	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 12	16.4	500	0.15	√	正常	4.36	45	0.04	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 13	22.9	500	0	√	正常	4.09	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 14	18	500	0.04	√	正常	3.14	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 15	24.5	500	0.2	√	正常	3.48	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 16	22.9	500	0.02	√	正常	2.86	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 17	21.3	500	0.13	√	正常	3.05	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 18	19.6	500	0.12	√	正常	2.87	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 19	22.9	500	0.14	√	正常	2.77	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 20	23.3	500	0.14	√	正常	2.73	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 21	40.9	500	0.29	√	正常	3.03	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 22	39.3	500	0.28	√	正常	2.52	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-27 23	40.9	500	0.25	√	正常	2.47	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 00	60.5	500	0.42	√	正常	2.56	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 01	50.7	500	0.3	√	正常	2.72	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 02	44.2	500	0.13	√	正常	2.67	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 03	32.7	500	0.46	√	正常	2.7	45	0.04	√	正常	14
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 04	55.6	500	0.17	√	正常	2.31	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 05	47.4	500	0.19	√	正常	2.64	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 06	31.1	500	0.22	√	正常	2.43	45	0.02	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 07	19.6	500	0.02	√	正常	2.43	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 08	24.5	500	0.05	√	正常	3.98	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 09	24.5	500	0.05	√	正常	3.37	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 10	18	500	0.04	√	正常	3.71	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 11	8.18	500	0.09	√	正常	3.2	45	0.04	√	正常	11
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 12	22.9	500	0	√	正常	3.59	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 13	24.5	500	0	√	正常	3.45	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 14	16.4	500	0.03	√	正常	3.19	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 15	18	500	0.05	√	正常	3.14	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 16	22.9	500	0.23	√	正常	2.82	45	0.03	√	正常	10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 17	23	500	0.05	√	正常	2.66	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 18	22.9	500	0.05	√	正常	2.76	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 19	29.4	500	0.09	√	正常	2.8	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 20	31.1	500	0.12	√	正常	2.52	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 21	57.3	500	0.23	√	正常	2.55	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 22	72	500	0.43	√	正常	2.54	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-28 23	71.8	500	0.29	√	正常	2.4	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 00	72	500	0.22	√	正常	2.08	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 01	71.6	500	0	√	正常	2.12	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 02	72	500	0.14	√	正常	1.88	45	0	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 03	68.7	500	0.55	√	正常	2.3	45	0.02	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 04	65.4	500	0.33	√	正常	2.12	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 05	60.5	500	0.18	√	正常	2.2	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 06	55.6	500	0.17	√	正常	2.52	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 07	31.1	500	0.09	√	正常	2.52	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 08	13.1	500	0.04	√	正常	3.95	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 09	13.1	500	0.04	√	正常	3.99	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 10	22.9	500	0.25	√	正常	3.56	45	0.04	√	正常	11
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 11	23	500	0.02	√	正常	3.53	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 12	19.6	500	0.04	√	正常	2.91	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 13	21.3	500	0.13	√	正常	2.63	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 14	19.6	500	0.06	√	正常	2.44	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 15	22.9	500	0.16	√	正常	2.1	45	0.01	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 16	19.6	500	0.02	√	正常	2	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 17	31.1	500	0.19	√	正常	1.68	45	0.01	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 18	30.4	500	0.15	√	正常	1.88	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 19	22.9	500	0.11	√	正常	1.98	45	0.01	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 20	31.1	500	0.12	√	正常	2.41	45	0.01	√	正常	4

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)					氨氮(mg/L)					流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	浓度	标准值	排放量(kg)	来源	状态	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 21	47.4	500	0.19	√	正常	2.57	45	0.01	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 22	72	500	0.43	√	正常	2.64	45	0.02	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-29 23	78.5	500	0.24	√	正常	2.8	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 00	73.6	500	0.37	√	正常	4.8	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 01	93.3	500	0	√	正常	6.77	45	0	√	正常	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 02	91.6	500	0.46	√	正常	8.05	45	0.04	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 03	90	500	0.54	√	正常	9.73	45	0.06	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 04	96.5	500	0.29	√	正常	8.74	45	0.03	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 05	121	500	0.73	√	正常	6.65	45	0.04	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 06	113	500	0.34	√	正常	4.9	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 07	67.1	500	0.27	√	正常	4.9	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 08	47.4	500	0.14	√	正常	4.72	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 09	47.4	500	0.38	√	正常	3.91	45	0.03	√	正常	8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 10	39.3	500	0.04	√	正常	3.32	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 11	45.8	500	0.14	√	正常	4.17	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 12	39.3	500	0.12	√	正常	3.92	45	0.01	√	正常	3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 13	37.6	500	0.34	√	正常	4.26	45	0.04	√	正常	9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 14	38.2	500	0.08	√	正常	4.25	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 15	39.3	500	0.28	√	正常	4.1	45	0.03	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 16	38.5	500	0.08	√	正常	4	45	0.01	√	正常	2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 17	39.3	500	0.24	√	正常	4.36	45	0.03	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 18	38.7	500	0.04	√	正常	4.64	45	0	√	正常	1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 19	40.9	500	0.25	√	正常	4.93	45	0.03	√	正常	6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 20	49.1	500	0.25	√	正常	4.03	45	0.02	√	正常	5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 21	83.4	500	0.58	√	正常	4.65	45	0.03	√	正常	7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 22	81.8	500	0.33	√	正常	3.92	45	0.02	√	正常	4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2024-06-30 23	55.6	500	0.28	√	正常	3.81	45	0.02	√	正常	5
		平均值	54.2	/	/	--		2.9	/	/	--		2.61
		最大值	132	/	1.24	--		9.73	/	0.06	--		14
		最小值	3.11	/	0	--		0.34	/	0	--		0
		累计值	--	/	309	--		--	/	16.5	--		5696